

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Oprava komunikací Hranečnick“**

**Ev. č. zak.: NR-76-19-PŘ-Če**

zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 04.09.2019):

#### Otázka:

„Jako zástupce účastníka výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikace Hranečnick“ se na Vás obracím s žádostí o vysvětlení následujícího:

- co je přesně myšleno položkou „provedení živičné podmazávky v tl.1cm“, uvedenou v zadávacím rozpočtu pod č.10 stavebního objektu 1-Příjezdová komunikace, a rovněž v textu Stručného popisu prací, kde je ve skladbě nové konstrukce vozovky uvedena dokonce 2x. Prosím o upřesnění, jakou má tato vrstva plnit funkci a z jakého konkrétního materiálu má být provedena? Rovněž prosím o vysvětlení způsobu výpočtu množství v tunách, uvedeného ve zmíněné položce, jelikož při ploše 1.150m<sup>2</sup> a tloušťce 1cm vychází kubatura 11,5m<sup>3</sup>, což je cca 25 – 30t materiálu při jedné vrstvě.

### Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 06.09.2019)

#### Odpověď:

- Vysvětlení položky „Živičná podmazávka v tl. 1 cm“ – jde o proměnnou vyrovnávací vrstvu, sloužící pro vyrovnání lokálních nerovností po odfrézování stávajících vrstev. Pro nemožnost přesného stanovení množství těchto vysprav, které se vyskytnou pod povrchem, je uvažováno v množství na celou plochu komunikace. Jedná se o podmazávku z vhodné živičné směsi příslušné zrnitosti.
- Živičná podmazávka bude provedena pouze jednou, a to pod živičný postřík a vrstvu živice OKS.
- Po kontrole položky č. 10 Přílohy č. 4 ZD – Soupis prací – zadavatel upravit množství na 28,75 t.

Na základě výše uvedeného Zadavatel provedl kontrolu Přílohy č. 3 – Stručný popis prací a Přílohy č. 4 ZD – Soupis prací, na základě které opravil tyto přílohy, a to:

#### Příloha č. 3 – Stručný popis prací:

- Byla odstraněna odrážka „Provedení živičné podmazávky v celé ploše - tl. 1 cm“.
- Byla upravena odrážka „Provedení živičné podmazávky v tl. 1 cm“, a to na „Provedení živičné podmazávky v celé ploše – tl. 1 cm

#### Příloha č. 4 – Soupis prací

- Byla upravena položka č. 10 na Listu „1 – Příjezdová komunikace Hranečnick“

**Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu změny zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23.09.2019 do 10.00 hod.**

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace vč. upravené Přílohy č. 3 ZD – Stručný popis prací a Přílohy č. 4 ZD – Soupis prací, zadavatel zveřejní na profilu zadavatele (<https://profily.proebiz.com/profile/61974757>).

V Ostravě 06.09.2019

.....  
Jana Červenková  
specialista nákupu

Přílohy:

- Příloha č. 3 ZD – Stručný popis prací oprava 20190906
- Příloha č. 4 ZD – Soupis prací oprava 20190906