



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.	NAZEV MÍSTNOSTI	MZ
1.01	PRŮJEZD	X
1.02	CHOZBA	X
1.03	SERVIDNA	X
1.04	Zasedací chodba	X

- Vypínač č.5
- Zásuvka 230V, IP40
- Nouz.svítilno IP65, 1h, min. 200lm, 230V
- Spojení-antistatická podlaha KO 68
- Zapuštěné světlo (rastr)LED33W, UQ4A600

VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ UVEDENÉ OBCHODÍ NÁZVY, ZNAČKY ČI OCHRANNÉ ZNAMKY MATERIÁL ČI VÝROBK NEPŘEDSTAVUJÍ POŽADAVEK ZADAVATELE NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, PŘEDSTAVUJÍ VŠAK ZÁVAZNÝ POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ STANDARD ČI PŘÍPADNOU ÚROVEŇ DESIGNU, KTERÝ ZHOTOVITEL MUSÍ PŘI VOLBĚ MATERIÁLU DODRŽET

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
 - automatickým odpojením při poruše
 doplňková ochrana proudovým chráničem
 doplňková ochrana doplňujícím prospojováním
 Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S

Svoboda Luboš, Rudoleckého 926/11, 66902 Znojmo, IČ 74785460, tel. 603 185 541

Zodpovědné osob.	Typ dokumentu	Stav dokumentu	Podpis
Svoboda Luboš	DPS	Elektrinstalace	Svoboda
Výnos	Tech. reference	Schválil	Relpoz
Svoboda Luboš	Elektrinstalace - návrh výkres	Svoboda Luboš - ČKAIT 1008871	Množství
			Měřítko
			1:50
Správa nemovitostí města Znojma příspěvková organizace Pontassievské 14, 669 02 Znojmo	Nadpis Městská policie Znojmo, technologické centrum Jana Palacha 953/2, 66902 Znojmo	Výnos 1	Jazyk
		Revize	
		Datum	28.08.2019
		List	1