




EXX s.r.o.
Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6


projekce a technické poradenství
návhy osvětlovacích soustav
vizualizace, návrhy, výpočty
inteligentní systémy řízení budov


VYPRACOVAL	Vratislav Kratochvíl	DATUM	8/2018
PROJEKTANT	Ing. Kamil Chudada	STUPEŇ	DPS
INVESTOR	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava	FORMÁT	44 A4
AKCE: AREÁL TRAMVAJE PORUBA – OPTIMALIZACE A REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ HALY			
ČÁST STAVBY	SO - 01 ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
PŘÍLOHA:	SCHÉMA NAPÁJENÍ	-	D.6

[illegible]


OVĽADACÍ KABELY









Poznámka:
 Přepětová ochrana na vstupu rozváděče je kombinovaná (SPD typ 1 a typ 2) podle ČSN EN 61643-11










#


B


OVLÁDÁNÍ
OSVĚTLENÍ
HALY



















Poznámka:
 Přepětová ochrana na vstupu
 rozváděče je kombinovaná
 (SPD typ 1 a typ 2)
 podle ČSN EN 61643-11






















Poznámka:
 Přepětová ochrana na vstupu
 rozváděče je kombinovaná
 (SPD typ 1 a typ 2)
 podle ČSN EN 61643-11










3 NPE str 50 Hz 400 V, $I_n = 50$ A, $I_k'' = 10$ kA







Poznámka:
 Přepětová ochrana na vstupu
 rozváděče je kombinovaná
 (SPD typ 1 a typ 2)
 podle ČSN EN 61643-11









Poznámka:
 Přepětová ochrana na vstupu rozváděče je kombinovaná (SPD typ 1 a typ 2) podle ČSN EN 61643-11

