



LEGENDA SVÍTIDEL

Depo - zázemí

	2 ks	Svítlidlo LED 200W širokozářná (22991 lm; 208.0 W)
	43 ks	Svítlidlo LED 20W phosžené (2781 lm; 28.6 W)
	2 ks	Svítlidlo LED 40W širokozářná (4000 lm; 41.0 W)
	14 ks	Svítlidlo LED 40W phosžené (5356 lm; 42.7 W)
	11 ks	Svítlidlo LED 40W širokozářná (4000 lm; 41.0 W)
	13 ks	Svítlidlo LED 60W širokozářná (5989 lm; 60.0 W)
	101 ks	Svítlidlo LED 80W širokozářná (6000 lm; 60.0 W)
	7 ks	Nouzové svítidlo LED 2W (0 lm; 0.0 W)
	35 ks	Nouzové svítidlo LED s pikogramem

LEGENDA SVÍTIDEL

Servis - jámy

	120 ks	Svítlidlo LED 83W voľadobná 125° (10526 lm; 83.0 W)
--	--------	---

Servis - zavěšení na strop (5 - 6,4 metru)

	1 ks	Nouzové svítidlo LED 2W (0 lm; 0.0 W)
	43 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
	190 ks	Svítlidlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)

Servis - zavěšení pod rampy (cca 2,5 metru)

	2 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
	12 ks	Svítlidlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)

Celá hala - nouzové východy

	12 ks	Nouzové svítidlo LED s pikogramem
--	-------	-----------------------------------

Hala - Servis 1.kolej, nástěnka, ponky (cca 2,5 metru)

	5 ks	Svítlidlo LED 60W širokozářná (6000 lm; 60.0 W)
--	------	---

LEGENDA SVÍTIDEL

Seřadistě - Zavěšení na strop (5,4 - 6,1 metru)

	98 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
	399 ks	Svítlidlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)
	76 ks	Svítlidlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)

Seřadistě - Zavěšení pod rampy (cca 2,5 metru)

	44 ks	Svítlidlo LED 60W širokozářná (6000 lm; 60.0 W)
--	-------	---

SEZNAM MÍSTNOSTÍ

číslo m.	popis místnosti	DEPO zázemí	norm. osvětlenost
101	Dřívna	500	
102	- vestavek	300	
103	Baterie dřívna	300	
104	- šatna	200	
105	- nabíjení	300	
106	Sklad materiálu	300	
107	- vestavek	500	
108	Dřívna pedovská	300/500	
109	- nástrojárna	300	
110	Dřívna karosárna	500/?	
111	Chodba	100	
112	Sklad	100	
113	Šatna ženy	200	
114	Sprchy ženy	200	
115	Toalety ženy	200	
116	Dřívna elektro	300/500	
117	Sklad oleju	300	
118	Rozvodna elektro	300	
119	Rozvodna ventilu	200	
120	Kompresorovna	200	
121	Chodba	100	
122	Šatna ženy	200	
123	Sprchy ženy	200	
124	Uklid	200	
125	Chodba	100	
126	Uklid	200	
127	Toalety ženy	200	
128	Kuchyně	300	
129	Chodba/umývárna	200	
130	Toalety muži	200	
131	Šatny muži	200	
132	Sprchy muži	200	
133	Chodba	100	
134	Šatna muži	200	
135	Sklad písku	200	

číslo m.	popis místnosti	DEPO hala	norm. osvětlenost
136	Montážní kolej	300/500	
137	Odstavné kolej	300/500	
138	Parkovací kolej	75/300	
139	Mytí interiéru	300	
140	Mytí vozů	300	
141	COV	200	

LEGENDA ELEKTRO

	SPÍNAC JEDNOPÓLOVÝ (RAZENÍ KONTAKTO C.1)
	PŘEPNAC STŘEDNÝ (RAZENÍ KONTAKTO C.6)
	PŘEPNAC KŘÍŽOVÝ (RAZENÍ KONTAKTO C.7)
	ROZVÁDEČ

LEGENDA SVÍTIDEL

Myčka

	9 ks	Nouzové svítidlo LED 3W nástěnné (0 lm; 0.0 W)
	9 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
	37 ks	Svítlidlo LED 20W voľadobná 125° (2695 lm; 20.0 W)
	2 ks	Svítlidlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)
	59 ks	Svítlidlo LED 83W voľadobná 125° (10526 lm; 83.0 W)

EXX s.r.o.
Kotlářská 1104/14, 161 00 Praha 6

projekce a technická posouzení

projektant

investor

akce

vypracoval

Ing. Kamil Chudoba

investor

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 4942, Ostrava

akce

AREÁL TRAMVAJE PORUBA – OPTIMALIZACE
A REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ HALY

datum

7/2018

stupeň

DSP

formát

16 A4

metricko

Číslo přílohy

D.4.2

ČÁST STAVBY

SO 01 Elektroinstalace

PRŮLOHA

PŮDORYS HALY - PRÁVÁ ČÁST