LEGENDA SVÍTIDEL

Depo - zázemí

E přisazené	2 ks	Svítidlo LED 200W širokozářné (22991 lm; 208.0 W)
F přisazené	43 ks	Svítidlo LED 25W přisazené (3781 lm; 28.6 W)
G zavěšené	2 ks	Svítidlo LED 40W hlubokozářič (4000 lm; 41.0 W)
H přisazené	14 ks	Svítidlo LED 40W přisazené (5356 lm; 42.7 W)
I zavěšené	11 ks	Svítidlo LED 40W širokozářič (4000 lm; 41.0 W)
J zavěšené	13 ks	Svítidlo LED 60W hlubokozářič (5999 lm; 60.0 W)
K zavěšené	101 ks	Svítidlo LED 60W širokozářič (6000 lm; 60.0 W)
N1	7 ks	Nouzové svítidlo LED 2W (0 lm; 0.0 W)
N5	35 ks	Nouzové svítidlo LED s piktogramem

LEGENDA SVÍTIDEL

Servis - jámy

D v jámě	120 ks	Svítidlo LED 83W voděodolné 125° (10526 lm; 83.0 W)

Servis - zavěšení na strop (5 - 6,4 metrů)

N1	1 ks	Nouzové svítidlo LED 2W (0 lm; 0.0 W)
N2	43 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
A v = 5 m	190 ks	Svítidlo LED 80W hlubokozářič (8999 lm; 74.0 W)

Servis - zavěšení pod rampy (cca 2,5 metru)

N2	2 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
B v = 2,5 m	12 ks	Svítidlo LED 80W širokozářič (9899 lm; 74.0 W)

Celá hala - nouzové východy

N3	12 ks	Nouzové svítidlo LED s piktogramem

Hala - Servis 1.kolej, nástěnka, ponky (cca 2,5 metru)

C v = 2,5 m	5 ks	Svítidlo LED 60W širokozářič (6000 lm; 60.0 W)

LEGENDA SVÍTIDEL

Seřadiště - Zavěšení na strop (5,4 - 6,1 metrů)

N2	98 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
A v = 5 m	399 ks	Svítidlo LED 80W hlubokozářič (8999 lm; 74.0 W)
B v = 5 m	76 ks	Svítidlo LED 80W širokozářič (9899 lm; 74.0 W)

Seřadiště - Zavěšení pod rampy (cca 2,5 metru)

C v = 2,5 m	44 ks	Svítidlo LED 60W širokozářič (6000 lm; 60.0 W)

SEZNAM MÍSTNOSTÍ

DEPO zázemí		
číslo m.	*popis místnosti*	*norm. osvětlenost*
101	Dílna	500
102	- vestavek	300
103	Baterie dílna	300
104	- šatna	200
105	- nabíjení	300
106	Sklad materiálu	300
107	- vestavek	500
108	Dílna podvozků	300/500
109	- nástrojárna	300
110	Dílna karosárna	500/?
111	Chodba	100
112	Sklad	100
113	Šatna ženy	200
114	Sprchy ženy	200
115	Toaleta ženy	200
116	Dílna elektro	300/500
117	Sklad olejů	300
118	Rozvodna elektro	300
119	Rozvodna ventilů	200
120	Kompresorovna	200
121	Chodba	100
122	Šatna ženy	200
123	Sprchy ženy	200
124	Úklid	200
125	Chodba	100
126	Úklid	200
127	Toalety ženy	200
128	Kuchyňka	300
129	Chodba/umývárna	200
130	Toalety muži	200
131	Šatny muži	200
132	Sprchy muži	200
133	Chodba	100
134	Šatna muži	200
135	Sklad písku	200

DEPO hala		
číslo m.	*popis místnosti*	*norm. osvětlenost*
136	Montážní koleje	300/500
137	Odstavné koleje	300/500
138	Parkovací koleje	75/300
139	Mytí interiérů	300
140	Mytí vozů	300
141	ČOV	200

LEGENDA ELEKTRO

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZENÍ KONTAKTŮ Č.1)
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ (ŘAZENÍ KONTAKTŮ Č.6)
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ (ŘAZENÍ KONTAKTŮ Č.7)
- RS5 ROZVÁDĚČ

LEGENDA SVÍTIDEL

Myčka

N6	9 ks	Nouzové svítidlo LED 3W nástěnné (0 lm; 0.0 W)
N2	9 ks	Nouzové svítidlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
L IP66	37 ks	Svítidlo LED 20W voděodolné 125° (2695 lm; 20.0 W)
M přisazené	2 ks	Svítidlo LED 80W širokozářič (9899 lm; 74.0 W)
N IP66	59 ks	Svítidlo LED 83W voděodolné 125° (10526 lm; 83.0 W)

EXX s.r.o.
Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6
projekce a technické poradenství
návrhy osvětlovacích soustav
vizualizace, návrhy, výpočty
inteligentní systémy řízení budov

VYPRACOVAL	Vratislav Kratochvíl	DATUM	7/2018
PROJEKTANT	Ing. Kamil Chudada	STUPEŇ	DSP
INVESTOR	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava	FORMÁT	3065 x 2250 mm
AKCE:	AREÁL TRAMVAJE PORUBA – OPTIMALIZACE A REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ HALY		
ČÁST STAVBY	SO 01 Elektroinstalace	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
PŘÍLOHA:	PŮDORYS HALY	1:50	D.4