

LEGENDA SVÍTIDEL

Depo - zázemí

	2 ks	Svitlo LED 200W širokozářná (22991 lm; 208.0 W)
	43 ks	Svitlo LED 20W phosžené (3781 lm; 28.6 W)
	2 ks	Svitlo LED 40W širokozářná (4000 lm; 41.0 W)
	14 ks	Svitlo LED 40W phosžené (5356 lm; 42.7 W)
	11 ks	Svitlo LED 60W širokozářná (6000 lm; 60.0 W)
	13 ks	Svitlo LED 60W širokozářná (5989 lm; 60.0 W)
	101 ks	Svitlo LED 80W širokozářná (6000 lm; 60.0 W)
	7 ks	Nouzové svitlo LED 2W (0 lm; 0.0 W)
	35 ks	Nouzové svitlo LED s pikogramem

LEGENDA SVÍTIDEL

Servis - jámy

	120 ks	Svitlo LED 83W vošedná 125° (10526 lm; 83.0 W)
--	--------	--

Servis - zavěšení na strop (5 - 6,4 metru)

	1 ks	Nouzové svitlo LED 2W (0 lm; 0.0 W)
	43 ks	Nouzové svitlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
	190 ks	Svitlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)

Servis - zavěšení pod rampy (cca 2,5 metru)

	2 ks	Nouzové svitlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
	12 ks	Svitlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)

Celá hala - nouzové východy

	12 ks	Nouzové svitlo LED s pikogramem
--	-------	---------------------------------

Hala - Servis 1. koleje, nástěnka, ponky (cca 2,5 metru)

	5 ks	Svitlo LED 80W širokozářná (8000 lm; 60.0 W)
--	------	--

LEGENDA SVÍTIDEL

Seřadistě - Zavěšení na strop (5 - 6,1 metru)

	98 ks	Svitlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
	399 ks	Svitlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)
	76 ks	Svitlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)

Seřadistě - Zavěšení pod rampy (cca 2,5 metru)





	44 ks	Svitlo LED 60W širokozářná (6000 lm; 60.0 W)
--	-------	--

SEZNAM MÍSTNOSTÍ

číslo m.	popis místnosti	DEPO zázemí	norm. osvětlenost
101	Dřina		500
102	- vestavek		300
103	Baterie dřina		300
104	- šatna		200
105	- nablžení		300
106	Skład materiálu		300
107	- vestavek		500
108	Dřina pedovskú		300/500
109	- nástrojárna		300
110	Dřina karosárna		500/??
111	Chodba		100
112	Skład		100
113	Šatna ženy		200
114	Sprchy ženy		200
115	Toalety ženy		200
116	Dřina elektro		300/500
117	Skład oleju		300
118	Rozvodna elektro		300
119	Rozvodna ventilů		200
120	Kompresorovna		200
121	Chodba		100
122	Šatna ženy		200
123	Sprchy ženy		200
124	Úklid		200
125	Chodba		100
126	Úklid		200
127	Toalety ženy		200
128	Kuchyně		300
129	Chodba/umývárna		200
130	Toalety muži		200
131	Šatny muži		200
132	Sprchy muži		200
133	Chodba		100
134	Šatna muži		200
135	Skład písku		200

číslo m.	popis místnosti	DEPO hala	norm. osvětlenost
136	Montážní kolej		300/500
137	Odstavné kolej		300/500
138	Parkovací kolej		75/300
139	Mytí interiéru		300
140	Mytí vozů		300
141	COV		200

LEGENDA ELEKTRO

	SPÍNAC JEDNOPÓLOVÝ (RAZENÍ KONTAKTŮ Č.1)
	PŘEPNAC STŘÍDAVÝ (RAZENÍ KONTAKTŮ Č.6)
	PŘEPNAC KŘÍŽOVÝ (RAZENÍ KONTAKTŮ Č.7)
	ROZVÁDEČ

LEGENDA SVÍTIDEL

Myčka

	9 ks	Nouzové svitlo LED 3W nádobné (0 lm; 0.0 W)
	9 ks	Nouzové svitlo LED 4W koridor (0 lm; 0.0 W)
	37 ks	Svitlo LED 20W vošedná 125° (2895 lm; 20.0 W)
	2 ks	Svitlo LED 80W širokozářná (8989 lm; 74.0 W)
	59 ks	Svitlo LED 83W vošedná 125° (10526 lm; 83.0 W)

EXX s.r.o.
Národnost 110614, 161 00 Praha 6

VYPRACOVAN
Ing. Kamil Chudoba

PROJEKTOVAN
Ing. Kamil Chudoba

INVESTOR
Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 4942, Ostrava

AKCE
AREÁL TRAMVAJE PORUBA – OPTIMALIZACE
A REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ HALY

DATUM
7/2018

STUPEŇ
DSP

FORMÁT
16 A4

ČÁST STAVBY
SO 01 Elektroinstalace

MĚŘÍTKO
1:100

ČÍSLO PŘÍLOHY
D.4.2