

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 27032  
ZE DNE: ---

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 39858/2018/OV/HP  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 43599/2018/OV/HP  
VYŘIZUJE: Teichmannová, DiS.  
TEL.: 595 138 144  
E-MAIL: lucie.teichmannova@khssova.cz

DATUM: 20.8.2018

Dopravní podnik Ostrava  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

## **Rekonstrukce systému umělého osvětlení „Areál tramvaje Poruba - Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“ – výpočet umělého osvětlení – sdělení**

Dne 30.7.2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě světelně technický výpočet umělého osvětlení pro rekonstrukci systému umělého osvětlení „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“.

Jedná se o prostory servisu, zázemí, velínu, seřadiště a myčky. V zázemí se nacházejí jednotlivé dílny (karosárna, elektro, podvozky), sklady a sanitární zařízení rozdělené dle pohlaví (šatny, záchody, sprchy).

Denní osvětlení je zajištěno stávajícími okny a stropními světlíky (hala), umělé osvětlení bude zajištěno soustavou LED svítidel. Osvětlení v některých prostorách bude sdružené.

Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel prováděno jedenkrát za 6 měsíců, obnova povrchů jedenkrát za 36 měsíců, výměna zdrojů individuálně.

Světelně technický výpočet garantuje dodržení požadavků § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Václav Kopecký v.r.  
vedoucí oddělení hygieny práce I  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

### **Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, 1 strana – DS

1x KHS, oddělení HP I, 1 strana + 1/3

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

01/30084 02 000584992