

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00
IČO: 61974757,

Veřejná zakázka:

„Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“

Sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 **(podle ust. § 98 ZZVZ)**

Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18.10.2019

Chtěli bychom se dotázat, jakým způsobem mají komunikovat požadovaná svítidla B1 (i B2 a B3) se systémem řízení, který má fungovat po Wifi sběrnici a řízení osvětlení mají ovládat centrální čidla, když zmíněná svítidla požadujete naopak s autonomním čidlem. Tato svítidla zároveň v zadání s wifi komunikací nepožadujete – nemáte ve specifikaci. Mohli byste tedy vyjasnit zadání?

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 ze dne 23.10.2019

Svítidla jsou navržena dle PD – „příloha-c-5-projektova-dokumentace“ s jednotkou autodimmer, která má funkci takovou, že svítidlo má svůj vlastní (A/D prvek - foto senzor), který svítidlo reguluje dle požadavků na intenzitu osvětlení v daném prostoru dle této PD.

V části PD – „příloha-c-6-projektova-dokumentace-system-rizeni“ je uvedeno, že svítidla budou osazena rádiovým modulem a budou komunikovat bezdrátově. Tímto bude možné ze svítidel dostat všechny informace do centrální jednotky bez použití kabeláže a následně tyto informace zpracovávat. Zadavatel počítal také s tím, že může soustavu osvětlení aktivně ovládat, což mu pouze autodimmer neumožní. Má také možnost soustavu sledovat a získávat z ní důležité hodnoty pro svůj interní energetický management (spotřeba, poruchovost, doba svícení, připojení na dispečerský systém, hlášení poruch, sledování životnosti a sledování soustavy zdali je ve shodě dle ČSN, aj.). Svítidla centrálního osvětlení budou osazena rádiovým modulem.

Vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního uvážení

Zadavatel opravuje administrativní chybu v poslední buňce tabulky na str. č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel ruší původní znění:

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace	NAR marketing s.r.o., sídlem: Masarykovo nám. 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 64616398. Specifikace zpracované části zadávací dokumentace: <ul style="list-style-type: none">• Zpracování požadavků na elektronickou komunikaci – příloha č. 8 zadávací dokumentace.
--	--

	<p>EXX s.r.o., se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6, IČO: 63984261</p> <p>Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektová dokumentace – Příloha č. 5 zadávací dokumentace, • Projektová dokumentace – Systém řízení - Příloha č. 6 zadávací dokumentace, • Rekapitulace ceny a oceněný soupis prací – Příloha č. 1A Smlouvy o dílo. • Rekapitulace ceny a oceněný soupis prací – Systém řízení – Příloha č. 1B Smlouvy o dílo.
--	---

a nahrazuje jej novým zněním:

<p>Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace</p>	<p>NAR marketing s.r.o., sídlem: Masarykovo nám. 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 64616398.</p> <p>Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování požadavků na elektronickou komunikaci – příloha č. 8 zadávací dokumentace. <p>EXX s.r.o., se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6, IČO: 63984261</p> <p>Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektová dokumentace – Příloha č. 5 zadávací dokumentace, • Rekapitulace ceny a oceněný soupis prací – Příloha č. 1A Smlouvy o dílo. <p>ČEZ ESCO, a.s., se sídlem: Duhová 1444/2, Michel, 140 00 Praha 4, IČO: 03592880</p> <p>Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektová dokumentace – Systém řízení - Příloha č. 6 zadávací dokumentace, • Rekapitulace ceny a oceněný soupis prací – Systém řízení – Příloha č. 1B Smlouvy o dílo.
---	---

V Ostravě dne 23.10.2019

Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu