



Město Znojmo
Odbor investic a technických služeb
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

Pořad. číslo: 153/2017-KS
Číslo jednací: 3139/15/17
Číslo spisové: 15/554/17-KS
Vyřizuje: Ing. Stojanová Kateřina
Tel.: 515 282 576
Email: stojanova@vaszn.cz
Datum: 26.10.2017
Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

nn

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO		
P1	1/1	Podáno: osobně poštou
Datum:	- 2. 11. 2017	
Č.j.: MUZN	Pril.:	Čís. dopor.:
90600/2017		

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby

„Znojmo, U Lesíka-parkovací stání“

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala firma Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Znojmo v říjnu 2017.

Místo stavby: k.ú. Znojmo-město, p.č. 3669/16, 3671/2, 3665/2, 3669/9

Investor: Město Znojmo

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší vybudování parkovacích stání v blízkosti domu s pečovatelskou službou ve městě Znojme – lokalita U Lesíka. V projektové dokumentaci jsou navržena dvě parkovací stání, dále v rámci stavby dojde k prodloužení chodníku. Parkoviště I bude mít kapacitu 17 parkovacích stání, parkoviště 2 celkem 4 ks parkovacích stání. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do okolního terénu.

V lokalitě stavby se nachází splašková kanalizace ve správě VAS, a.s. divize Znojmo. Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (Ing. Zezula 607 948 415, Ing. Vavřina 739 342 100).
2. Objekty, zařízení a trubní vedení kanalizace, které budou stavbou dotčeny, budou předány zástupci provozu kanalizací k převzetí před zásypem (Ing. Vavřina 739 342 100 nebo Ing. Zezula 607 948 415). V případě, že dojde ke změně nivelety terénu oproti stávajícímu stavu, bude úprava šachet provedena dle podmínek provozovatele. Úprava uložení poklopů je možná pouze pomocí podkladních prstenců TWB-Q. Pokud by vstupní část šachty pod poklopem (průměr 60 cm) byla vyšší než 30 cm, pak bude nutné upravit výšku poklopu šachty vložením skruže TBS-Q.
3. V případě, že během stavby dojde ke snížení krytí kanalizace pod 1,0 m, bude na náklady investora stavby provedena revize kanalizace kamerou v celé délce opravované vozovky.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
Bankovní spojení: 1702741/0100
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

4. Po ukončení stavebních prací bude provedena závěrečná kontrola kanalizace za účasti zástupce provozu kanalizací a bude sepsán případný soupis vad a nedodělků, které budou neprodleně odstraněny (týká se především šachet a poklopů).
5. Bude-li po dokončení zjištěno, že je kanalizace znečištěna stavební činností, bude na náklad zhotovitele provedeno vyčištění vysokotlakou čistící technikou.
6. V případě křížení nově navržených sítí se stávajícími sítěmi ve správě VAS, a.s. a v případě obnaženého či poškozeného potrubí budou po provedení stavby přizváni pracovníci provozu kanalizací (Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415) ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
7. Požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození kanalizace.
9. Během stavby nebude omezen provoz kanalizace.


Toto je společné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a majitele inženýrských sítí - ZSO VAK ZNOJEMSKO.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

Zájmové sdružení obcí
VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO
IČO: 4567145

.....
Ing. Luděk Müller
tajemník ZSO VaK ZNOJEMSKO

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
-40-

.....

Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo