



E.ON Distribuce, a.s. · Rooseveltova 8a · 669 02 Znojmo

Město Znojmo  
Obrokova 1/12  
669 22 Znojmo

**E.ON Distribuce, a.s.**  
RS Znojmo  
Rooseveltova 8a  
669 02 Znojmo  
www.eon-distribuce.cz

Jaromír Hladík  
T 5 15-36-47 58  
M  
jaromir.hladik@eon.cz

10. červenec 2019  
Stránka: 1 / 3

## Stanovisko k umístění ukazatele úsekového měření rychlosti (ÚMR) na stožár nadzemního vedení NN

Vážený pane starosto,  
dne 10.7.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o povolení umístění ukazatele úsekového měření rychlosti (ÚMR) na sloup NN č. 16 v obci Kasárna a zaují-  
máme k ní následující stanovisko.

Ukazatele úsekového měření rychlosti lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) za následujících podmínek.

### 1. TYPY ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení nelze umístit značky, které by mohly v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

### 2. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Podpěrných bodů distribuční sítě bude využito pouze v případě, není-li dosta-  
tečně možné připevnit zařízení jinam. Pro posouzení bude uskutečněna pro-  
hlídka jednotlivých míst, na které bude rovněž sjednán postup prací a upřes-  
něny technické podmínky, za nichž lze provést montáž značek. Za účelem do-  
jednání termínu prohlídky se prosím obraťte na Regionální správu VN a NN  
(dále jen RS) Znojmo.

Technické podmínky budou obsahovat jednoznačné určení místa montáže.  
Značky budou přednostně umístěny na betonové sloupy, kde je venkovní sít'  
upevněna na podpěrných izolátorech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a  
s tím související proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací  
skříně.

Předseda dozorčí rady:  
Dr. Thomas König

Představenstvo:  
Zdeněk Bauer  
(Předseda)  
Pavel Čada  
Zdeněk Dadák

Sídlo společnosti:  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána v  
Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v  
Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 28085400  
DIČ: CZ28085400

Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 279426120297/0100

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud budou značky umístěny na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění značek nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECD a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECZR.

Montáž ukazatelů rychlosti si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Znojmo. V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECD bude žadatel vyzván k odstranění ukazatelů rychlosti. Bude-li požadovat jejich ponechání na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Znojmo a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECD prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkově značek.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribučního zařízení musí být mezi vlastníkem značek a RS Znojmo vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem značek dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

### 3. ODPOVĚDNOST

ECD neodpovídá za škody vzniklé bez jejich zavinění na ukazatelích rychlosti umístěných na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECD.

Vlastník značek odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží značek na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECD.

Umísťování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECD. Vlastník značek musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECD (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

Vlastník značek nesmí bez písemného pověření ECD provádět manipulace, zajišťování pracoviště či jakékoliv jiné práce na zařízení ve vlastnictví ECD.


### 4. FAKTURACE

Umístění značek na distribuční síť NN v provozování ECD je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem značek budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním značek a uvedení distribučního sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.  
Regionální správa Znojmo

  
**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

