
Arborea Březová s.r.o.
Ing. Jan Divila
Březová 186
763 15 Slušovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1095923100

VÝŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 27.12..2017

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4 kV s názvem: „**Regenerace panelového sídliště Bruntál – sídliště Květná III etapa**“, parc.č dle předložené PD v k. území Bruntál město. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení 22/ 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného zemního kabelového vedení VN/NN činí **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno)

souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:

- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- skutečná trasa a hloubka podzemního distribučního vedení VN/ NN musí být před dokončením projektu výše uvedené stavby, protokolárně vytyčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- pokud nebude prokázáno dodržení ČSN 736005, se stavbou nesouhlasíme nebo musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení
- parkovací plochy, stromoví, stožáry VO a mobiliář budou umístěny mimo OP VN/NN zemního kabelového vedení, stromy vysazené v těsné blízkosti OP musí mít zajištěn kořenový systém proti vniku do OP distribučního vedení

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00