



ORIENTAČNÍ ROZMĚRY KOTEVNÍHO BLOKU						
VÝŠKA STOŽÁRU (m)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E(mm)	F (mm)	OZNAČENÍ NA VÝKRESE D.04.2
5	550	1200	150	800	425	P
10	900	1700	250	1500	525	S

**POZNÁMKA:**

ROZMĚRY ZÁKLADU PRO STOŽÁR JSOU STANOVENY PRO TABULKOVOU ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ ZEMINY  $R_{dt} = \min. 100 \text{ kPa}$ . PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZPRACOVAT KONTROLNÍ VÝPOČET PRO SKUTEČNOU ÚNOSNOST PŮDY, NA ZÁKLADĚ ZATÍŽENÍ OD POUŽITÉHO STOŽÁRU A POUŽITÝCH SVÍTIDEL. TÍMTO VÝPOČETEM MŮŽE STATIK NAVRHNOUT KOREKCI V ROZMĚRU BETONOVÉHO ZÁKLADU. V PŘÍPADĚ, ŽE VÝKOPEM SE V PODLOŽÍ POTVRDÍ VYSOCE PLASTICKÉ SOUDRŽNÉ (JÍLOVÉ) ZEMINY S MALÝM KOEFICIENTEM PROPUSTNOSTI, JE TŘEBA KE KONEČNÉMU ŘEŠENÍ POVOLAT GEOLOGA, RESP. STATIKA.

INVESTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE ČL. 48 ČSN 73 3050. PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL POSTUPOVAT DLE ČL. 54 A 55 VÝŠE CITOVANÉ NORMY.

Autor	Vypracoval	Odpov. proj. profese	Vedoucí projektant	ARBOREA Březová s.r.o. zahradní a krajinná architektura Březová 186 , 763 15 Slušovice www.arboreabrezova.cz e-mail : arborea@volny.cz	
Ing. J. Divila	Ladislav Pleva	Ing. Jar. Kříž	Ing. J. Divila		
Investor : Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál				Formát:	1 A4
Obec : Bruntál		Kraj : Moravskoslezský		Datum:	IV. 2019
Název : Regenerace panelového sídliště – Bruntál sídliště Květná – III. etapa SO 04 – Veřejné osvětlení				Č. zakázky :	21/2018
				Stupeň :	DPS
				Č. kopie :	
Obsah : Řez základem pro stožáry				Měřítko : —	Č. výkresu : D.04.4