

MV ZNOJMO, ODBOR INVESTIC A STAVBY
702046

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO



MUZNP019T4S6

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1

Číslo jednací: MUZN 42591/2019

Město Znojmo
odbor investic a technických služeb
Obroková 1/12
669 02 Znojmo

Ve Znojmě dne 15. 5. 2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO	
P1	Vnitřní pošta
Datum:	17. 05. 2019
Č.j.: MUZN	53652/2019
Podáno:	osobně poštou
Čís. dopor.:	

Věc: Vyjádření ke stavbě "Požární nádrž Mramotice - zasypání nádrže - p.č. 359/4 k.ú. Mramotice"

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Předložený záměr řeší zrušení požární nádrže v místní části města Znojma Mramotičích. Požární nádrž se nachází na pozemku parc. č. 359/4 v katastrálním území Mramotice. Jedná se o betonovou požární nádrž půdorysných rozměrů 8 x 8,5 m a hloubce cca 1,0 m. Požární nádrž je zanesená bahnem, zarostlá náletovými dřevinami a neplní svou funkci. Požární nádrž by měla být zrušena zasypáním.

Požární nádrž se nachází v blízkosti koryta vodního toku Mramotický potok (IDVT 10191537), který je ve správě Povodí Moravy, s.p.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je navržený záměr možný za předpokladu splnění následujících podmínek: k zasypání požární nádrže lze použít pouze nezávadný inertní materiál, který neohrozí nebo neovlivní kvalitu povrchových nebo podzemních vod. Pokud je součástí stavby nátokové respektive odtokové potrubí, požadujeme jeho zrušení. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození anebo znečištění koryta vodního toku.

Hos, DiS.

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace záměru možná.

Dle skutečného stavu se jedná o vodní nádrž, která není dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem. Záměr proto nevyžaduje vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. příslušného orgánu ochrany přírody.

Ing. Veselá

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

Na základě žádosti o posouzení záměru zasypání nádrže (požární nádrž Mramotice) Vám sdělujeme následující:

Dle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není možno vydat vyjádření, ale pouze závazné stanovisko. Žádost o závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství je umístěna na www stránkách města Znojma – městský úřad – odbor životního prostředí – záložka tiskopisy (<https://www.znojmocity.cz/tiskopisy/ds-1047/p1=60306>).

V rámci žádosti je třeba se vypořádat zejména s následujícími otázkami:

- Bude v rámci zasypávání odstraněna i původní nádrž? (popř. v jakém rozsahu – pouze nadzemní část, nebo i podzemní) A jak bude se vzniklým odpadem naloženo?
- Čím bude objem nádrže zasypán? (upozorňujeme, že tato nádrž není zařízením pro nakládání s odpady a proto nelze použít odpady a to včetně výkopových zemin, kdy platí dle § 2 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, že lze výkopovou zeminu použít pouze na místě, na kterém byla vytěžena. V ostatních případech se jedná o odpad a je třeba s ním zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech)

V případě, že by závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství nebylo vyžadováno, pak samotná realizace musí proběhnout v souladu s ustanoveními zákona o opadech (zejména viz výše).

Ing. Čurda

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZNOJMO
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1-



Ing. Jana STARÁ
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo