



Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V  
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
VN - zemněním - IT  
NN - samočinným odpojením od zdroje TN-C

Námrazová oblast : NI

Stávající zařízení NN je značeno černou barvou.  
Plánované zařízení NN je značeno zelenou barvou.

Vypracoval:	Ing. Antonín Popelka	Zodp. projektant :	Ing. Jirí Štěrba
Místo stavby :	Těšov	Kraj:	Zlínský
Investor : Město Uherský Brod			
Název stavby :			
Těšov, obnova NN, kabel NN, připojení kabelu VO			
Druh přílohy :			
Situace vytyčovací			
Číslo stavby :	PD18/42	Číslo výkresu :	A2
Název souboru :	Situace vytyč.dgn	Měřítko :	1:500
Datum :	7/2019	Číslo výkresu :	C4a
Formát výkresu :	A2		