Souhlasíme se stavbou dle předložené dokumentace, pokud budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnosti CETIN.

V místě provádění nových základů dochází ke kolizi se stávajícím vedením naší firmy. V případě odkrytí vedení je nutno provést zajištění vedení SEK proti jeho poškození v celé délce pod schodištěm - uložením vedení do chráničky DN110mm např. AROT a obetonováním. Do trasy kabelu pod schodištěm požadujeme připoložit rezervní chráničku D110 s přesahem 0,5m od hrany schodiště příp. betonových základů.

Nutno dodržet ČSN 73 6005 a podmínky vyjádření o existenci SEK č.j. 581845/18/MOV/S00.

Případné obnažené trasy SEK podléhají před záhozem pískem kontrole pracovníkem CETIN.

V Opavě dne 06.06.2018

Ing. Roman Vlach
Specialista správy a ochrany kabelové sítě
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Digitally signed by Ing. Roman Vlach
Date: 2018.06.06 23:27:38 +02'00'

29/4

1043/1

5597

1/1

ŘEŠENÉ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ

1/2

1/3

1500

9050

1500

PROSTOR DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY ŠÍŘKY 1,5m OD SCHODIŠTĚ

3600

1500

2550

2

5596/14

5599/2

46/14

— → — vodovod (OVAK)
— ~ — telekomunikace (CETIN)
trasa v chráničce
— » — kanalizace
— ⇝ — zemní NN (ČEZ)
— ⇝ — zemní VN (ČEZ)
— ⊔ — NTL plynovod (ocel 300, GasNet)
— ⇝ - — VO

NOVÁ BETONÁŽ BUDE PROBÍHAT POUZE UVNITŘ STÁVAJÍCÍHO TĚLESA SCHODIŠTĚ, VNĚ SCHODIŠTĚ BUDE NA Š.1,5m ROZEBRÁNA DLAŽBA, KTERÁ BUDE NA ZÁVĚR ZNOVU ZPĚT INSTALOVÁNA, NOVĚ MIMO PROSTOR SCHODIŠTĚ PŘIBUDOU POUZE DVA ODVODŇOVACÍ ŽLABY PODÉL KRATŠÍCH STRAN SCHODIŠTĚ, KTERÉ BUDOU NAPOJENY NA POD NIMI PROBÍHAJÍCÍ TRASU KANALIZACE

VEŠKERÉ VÝKOPY BUDOU PROBÍHAT RUČNĚ A PO VYTYČENÍ TRAS ZEMNÍCH IS!

KROMĚ NAPOJENÍ ODVODNĚNÍ SE DO STÁVAJÍCÍCH TRAS IS NEZASAHUJE, NOVÉ KONSTRUKCE BUDE STÁVAJÍCÍ TRASY IS RESPEKTOVAT, PROVEDENÍM NOVÝCH ZÁKLADŮ NESMÍ DOJÍT K PŘITÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ A TÍM K JEJICH PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ, V MÍSTECH KOLIZE NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ POD STUPNĚ BUDE DOPLNĚNA VÝZTUŽ A BUDE TAK PROVEDENO PŘEMOSTĚNÍ KOLIZNÍHO MÍSTA

AUTOR PROJEKTU : ING.ARCH.PETR MLÝNEK		VYPRACOVAL :	
INVESTOR : ÚMO SLEZSKÁ OSTRAVA		MÍSTO : TĚŠÍNSKÁ 35, PARC.Č. 1/1, K.Ú.SLEZSKÁ OSTRAVA	
NÁZEV STAVBY :	**OPRAVA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ DO BUDOVY RADNICE MO**	ZAK.Č.:	Č.VÝKR.: **C.2**
NÁZEV VÝKRESU :	**SITUACE - KORDINAČNÍ**	STUP.PD: SPD DATUM : I/2018 MĚŘÍTKO : 1:250	