

Lubor Pitrun
Kelč 244 756 43
608 470 044
pitrun@pitrun.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

201902-03-01

Stavba: sociální bydlení v ul.Mlýnská
Místo: ul.Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61
Číslo zakázky: 02/2019
Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61
Vypracoval: Lubor Pitrun – technik MaR
Stupeň: dokumentace pro provádění stavby
Část: 201902-03 Zařízení Měření a Regulace
Datum zpracování: 03/2019
Počet stran: 6

OBSAH:

- 1. ÚVOD – PŘEDMĚT DOKUMENTACE**
- 2. VÝCHOZÍ PODKLADY**
- 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**
- 4. TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ**
- 5. POPIS ZAŘÍZENÍ**
- 6. KABELOVÉ ROZVODY**
- 7. PORUCHOVÉ STAVY**
- 8. ROZVADĚČ RK**
- 9. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE**
- 10. ZÁVĚR**

1. ÚVOD – PŘEDMĚT DOKUMENTACE

Dokumentace řeší část Měření a Regulace plynové kotelny. Jedná se zde o výstavbu nové plynové kotelny.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazné a zadavatel v souladu s § 45, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2. VÝCHOZÍ PODKLADY

Podkladem pro zpracování dokumentace byly části stavebních výkresů daného objektu, požadavky investora, dále podklady ÚT.

- Spolupráce se specialistou profese UT
- Technické listy navrhovaného regulátoru
- Technické požadavky zadavatele

Pro obsah následujícího funkčního popisu výkonů skupiny Měření a regulace platí veškeré pokyny a požadavky smluvních podmínek a rovněž všech předpisů a norem ČSN, EN a všech českých předpisů. Zásadně musí být všechny specifické údaje, funkce, popisy, přístroje, agregáty, adresy a termíny odsouhlaseny provozovatelem a rovněž musí být všechny tyto uvedené detaily předloženy zadavateli před provedením ke schválení. Popisy veškeré dokumentace, přístrojů, agregátů, kabelů a částí příslušenství, adresy, štítky atd. musí být v češtině.

Normy a předpisy

V průběhu montáže elektrického zařízení budou z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodrženy platné ČSN.

- Vyhláška 50/78 Sb. Zákon o českých normách - §4 zákona č. 22/1997 Sb.
- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení - 6/90
- ČSN 33 2000-1 Elektrická zařízení – rozsah platnosti, účel a zákl.hlediska – 1/03
- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik – 8/95
- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – 2/2000

- ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojování a spínání – 9/02
- ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče – 1/96
- ČSN 33 2000-6 Revize – Postupy při výchozí revizi - 2/94
- ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody – 5/83
- ČSN 33 2180 Připojování el. přístrojů a spotřebičů - 4/79
- ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy. Připojování el.strojů pohonů s elektromotory. 12/86
- ČSN 33 2000-5-51 Prostředí a jejich určení
- ČSN EN 60446 (33 0165) Značení vodičů barvami nebo číslicemi – 12/00
- ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytí (krytí IP kód) - 11/93

3. Z Á K L A D N Í Ú D A J E

2.1 Napěťová soustava rozvaděče měření a regulace

Napájecí rozvod , napěťová soustava TN-C-S, 400V, 50Hz:

- napájecí soustava: 1NPE, 230V, 50Hz/ TN-C-S
- vnitřní rozvody : 1NPE, 230V, 50Hz/TN-S
- ovládací napětí: 1NPE 230V AC, 50Hz/TN-S

2.2 Ochrana proti zkratu a přetížení

- ochrana proti zkratu – pojistkami nebo jističi s dostatečnou zkratovou odolností
- ochrana proti přetížení – pojistkami, jističi s charakteristikou vhodnou pro chráněné zařízení

2.3 Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí při poruše

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana při poruše:

- základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - doplňujícím pospojováním

Všechny neživé části budou připojeny k ochrannému obvodu HOP pomocí vodiče 6/zž.

2.4 Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých částí při normálním provozu

- izolaci
- polohou
- krytím

Bilance spotřeby elektrické energie – RK

Na základě instalovaných zařízení byly provedeny výpočty předpokládané potřeby el. energie.

Technologie MaR	0,55 kW
Stavební elektroinstalace	2,0kW
Soudobost	$\beta = 0,6$
Celkové výpočtové zatížení	$P_v = 2,55kW$
Celkový výpočtový proud	$I_v = 11,1A$

Jištění v silovém rozvaděči – B16/1.

4. TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Vnější vlivy byly stanoveny dle normy ČSN 33 2000-3. Jedná se o prostory normální.

5. POPIS ZAŘÍZENÍ

V nové plynové kotelně budou instalovány dva kondenzační kotle o tepelném výkonu 2x12,0kW. Jako nový řídicí systém je navržen kaskádový ekvitermní regulátor s komunikací LPB s ovládacím panelem na čelní straně nového rozvaděče. Nový rozvaděč RK bude nástěnná skříň IRIS-LT 108.30 1000x800x300, IP66 s umístěním na stěně v plynové kotelně, s ovládacími přepínači pro ruční a automatický režim ovládání chodu čerpadel. Rozvaděč bude osazen moduly poruchové signalizace pro zobrazení poruchových stavů. Řídicí systém bude doplněn o dálkový přenos přes internet s ovládáním, a zpracovanou vizualizací a to pomocí WEB serveru s komunikací LPB.

Kotelna bude osazena bezpečnostními prvky. Jedná se o čidlo zaplavení, termostat přehřátí kotelny, Centrál stop, min.tlak v systému ÚT, dvoustupňové hlídání úniku plynu, přehřátí TUV a výpadek fáze. Poruchové stavy budou signalizovány na čelním panelu rozvaděče pomocí příslušných LED diod. Zároveň pomocí web serveru a GSM SMS komunikátoru bude odeslán poruchový stav obsluze kotelny o poruše v kotelně.

U rozvaděče bude osazena poplachová houkačka se světlem. Odstavení houkačky bude možné z čelního panelu rozvaděče pomocí blokačního tlačítka. Při vstupu do kotelny bude instalováno Stop tlačítko pro nouzové odstavení kotelny.

V rámci dodávek MaR bude nainstalována nová pracovní zásuvka 230V/16A, pro potřeby servisu technologie vytápění.

Napájecí kabel kotelny z rozvaděče RE2, ochranný vodič CY10 zž a datový kabel UTPcat 5e, zajistí stavba.

5.1 Ekvitermní regulace teploty TO1

Teplota topné vody okruhu TO1 bude řízena ekvitermně, pomocí oběhového čerpadla topné větve a trojcestného regulačního ventilu. Topná větev bude mít osazeno čidlo výstupní teploty náběhu. Za HVDT bude regulační čidlo náběhové vody. Na severní straně budovy bude umístěno čidlo venkovní teploty.

5.2 Okruh přípravy TUV

V rámci MaR bude zajištěna příprava TUV pro okruh budovy, včetně příslušného cirkulačního čerpadla.

Řídicí systém bude pravidelně periodicky zajišťovat termickou desinfekci (ochranu proti legionelle 65°C)

5.3 Čidla

Měřicí prvky a výstupní signály čidel budou zvoleny podle nabízeného regulačního systému. Vestavné délky a místa montáže čidel musí dodavatel určit v souladu s dodavatelem provozně technických zařízení na vlastní odpovědnost. Rozsahy měření čidel musí být zvoleny tak, aby se údaje při jmenovitém provozu pohybovaly na 2/3 koncové hodnoty měřicího rozsahu. Elektrická měřicí zařízení musí odpovídat třídě měření 1,5.

5.4 Školení obsluhy

Součástí dodávek je i zaškolení personálu obsluhy. Školení bude uskutečněné teprve po úplném dokončení, to znamená nejdříve po pozitivním provedení celkového testu. Školení bude koncipováno tak, aby příslušné osoby po jeho absolvování uměly na základě návodů a úplné dokumentace systém řádně obsluhovat. Budou podrobně definovány speciální požadavky na jednotlivé uživatele, které slouží jako výchozí body pro školení. V době školení se nastaví provozní hodnoty zadavatele.

O zaškolení obsluhy se vypracuje protokol o zaškolení obsluhy.

6. K A B E L O V É R O Z V O D Y

6.1 Uložení kabelů

Kabely a kabelové trasy budou nové dle umístění technologie ÚT. Rozvody budou provedeny kabely CYKY a JYTY. Kabelové rozvody budou uloženy v kabelových žlabech Merkur a v instalačním systému Univolt. Veškeré použité vodiče musí barevně odpovídat ČSN 33 0165.

6.2 Doplnující pospojování

Pro odstranění rozdílů potenciálů mezi ochrannými vodiči a ocelovými konstrukcemi, kovovými kabelovými žlaby apod. musí být tyto navzájem propojeny lištou pro vyrovnávání potenciálů.

V rámci ochranného pospojování bude do prostoru kotelny přiveden z rozvaděče NN spolu s přívodem i ochranný vodič CY10/zž a bude připojen na ochrannou přípojnicí HOP. (Hlavní ochranná přípojnice). Na tuto HOP budou připojeny veškeré kovové potrubí médií, dále plynové potrubí, potrubí rozvodů ÚT, nové ocelové kabelové rošty, rozvaděč RK. Připojení se provede pomocí uzemňovacích svorek a pásků a vodiče CY 6/zž.

7. P O R U C H O V É S T A V Y

7.1 Signalizace havarijních a poruchových stavů

Do řídicího systému budou snímány tyto poruchové stavy:

- a) snímačem tlaku bude hlídán minimální tlak v systému ÚT
- b) prostorovým regulátorem teploty bude hlídáno překročení teploty v prostoru kotelny nad 40°C
- c) snímání zaplavení plynové kotelny
- d) únik plynu I.stupně
- e) únik plynu II.stupně
- f) výskyt CO v kotelně
- g) přehřátí TUV nad 65°C
- h) výpadek fáze

Při poruše bude systém ÚT odstaven, na rozvaděči bude svítit poruchový stav. Oznámení o příslušné poruše bude zasláno formou SMS na dispečink provozovatele.

8. R O Z V A D Ě Č R K

Jedná se zde o oceloplechovou rozvodnici např. typ IRIS-LT 108.30 v provedení na omítku s min.krytím IP65. Napájení se provede kabelem CYKY-J 3x2,5 z rozvaděče ER2

umístěného v technické místnosti v 1.NP (dodávka stavby), z vývodu jištěného jističem B16/1.

Rozvaděč RK bude umístěn na stěně v prostoru plynové kotelny v technické místnosti 2.NP na předem určeném místě. Z rozvaděče RK budou napojeny veškeré regulační prvky, bezpečnostní prvky kotelny, směšovací ventily ÚT, čerpadla, čidla a snímače.. Konstrukční díly musí být namontovány přehledně a musí být snadno přístupné. Upevňovací šrouby musí být přístupné zepředu. Všechny vystupující kabely a vedení musí být připojeny na řadové svorky. Vodiče N musí být vedeny přes oddělovací svorky vodičů N. Pro všechny ochranné vodiče (PE/PEN) musí být provedeny připojovací svorky ochranných vodičů nebo jednotlivě popsané připojovací body na lištách PE. Propojení musí být provedeno ohebnými vodiči o průřezu min. 0,75 mm² s koncovými pouzdry. Všechny kovové části musí být pomocí flexibilních spojů PEN zahrnuty do systému vyrovnání potenciálů. Na síťový kabel musí být umístěn štítek s údajem o místě, kde je napojen. Jednotlivé svorky budou trvale označeny pro potřeby připojení. Všechny svorky, které po vypnutí hlavním vypínačem ještě budou pod napětím (i na přístrojích) musí být jako takové trvale označeny. Každá svorka musí být trvale označena pořadovým číslem. Čísla musí být umístěna na viditelné straně svorky. Svorky N, event. PE musí být výrazně rozlišitelné barvou, tvarem, umístěním nebo označením. Všechny svorky musí být zásadně umístěny na montážní desce. Všechna připojovací místa musí mít vhodný průřez a musí být vhodného druhu pro připojované vodiče. Propojení v rozvaděčích musí být pro řízení provedeno žilami průřezu min. 0,75 mm², pro hlavní proud min. 1,5 mm². Ohebné kabely musí být opatřeny koncovkami žil. Na čelním panelu rozvaděče budou umístěny ovládací prvky pro čerpadla pro možnost ovládat čerpadla v ručním provozu v případě poruchy regulátoru. Chod čerpadla bude signalizován kontrolkou.

9. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních

předpisů. Práce na el. zařízeních mohou být prováděny pouze v souladu s ČSN 343100, vyhláškami

48/82 Sb. a 324/90 Sb. a dalšími platnými bezpečnostními předpisy a normami. Pracovníci dodavatelské firmy musí splňovat podmínky kvalifikace dle vyhl. 50/78 Sb.

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby

provozovatelem prokazatelně poučené a v souladu s provozními předpisy, které je provozovatel

povinen zajistit. Údržbu a opravy el. zařízení zajistí provozovatel pouze osobami s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb.

10. Z Á V Ě R

Tato technická zpráva byla zpracována v souladu se záměrem investora a souvisejících profesí

Navrhované řešení odpovídá závazným normám platným v době zpracování projektu.