



1.17 prodejna květin s.v. 3m

Elektroinstalaci ve stávající prodejně květin je nutno upravit dle prováděných stavebních úprav

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem el.proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.
Dalším ochranným opatřením je použití proudového chrániče pro všechny okruhy.
Rozvaděč bude v plastovém provedení pod omítku.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,5
1.02	ČEKACÍ ZÓNA	23,40
1.03	KANCELÁŘ	12,13
1.04	KANCELÁŘ	12,00
1.05	KANCELÁŘ	15,32

LEGENDA	
	Kabelová trasa CYKY-J 3x1.5 / CYKY-O 3x1.5
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač sériový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20
	Spínač střídavý, dvojitý 230V, zapuštěný IP20
	Spínač křížový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač pohybový 230V
	Rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL	
A	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm 1xLED 34W, 4100lm, Ra80, 3800K
B	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm 1xLED 52W, 5800lm, Ra80, 3800K
C	LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt 1xLED 10W, 1000lm, Ra80, 4000K
N1	Orientační svítidlo, svítící při výpadku 1h
N2	Nouzové osvětlení, svítící při výpadku 1h (doplněno piktogramem, označujícím směr úniku)

VYPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE

PROFESE:		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
AUTOR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK	ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK	D. KRAYZEL	J. KUPEC

Objednatel Statutární město Ostrava, MO Slezská Ostrava Stavba REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ – OBJEKT ÚSTR. HŘBITOVA SLEZSKÁ OSTRAVA, p.č. 229 D.1.4 ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY	Č.zak.	185701	
	Datum 1.v.	BŘEZEN 2019	
	CAD		
Obsah PŮDORYS – SVĚTELNÁ INSTALACE	Č.výkresu	Měřítko	1:50
	D.1.4.4	Stupeň	DPS
		FA4	2

ATOS-6, spol. s r.o.,
U JESLÍ 310/10, 712 00 OSTRAVA
TEL.: 596 114 572
E-MAIL: ATOS6@ATOS6.CZ