



1.17 prodejna květin s.v. 3m

Elektroinstalaci ve stávající prodejně květin
je nutno upravit dle prováděných stavebních úprav

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,5
1.02	ČEKACÍ ZÓNA	23,40
1.03	KANCELÁŘ	12,13
1.04	KANCELÁŘ	12,00
1.05	KANCELÁŘ	15,32

VYPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE

LEGENDA	
	Kabelová trasa CYKY-J 3x2.5
	Zásuvka dvojnásobná 230V, zapuštěná IP20
	Zás. dvojn. 230V, zapuštěná IP20 + přepět. ochr.
	Rozvaděč

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem el.proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.
Dalším ochranným opatřením je použití proudového chrániče pro všechny okruhy.
Rozvaděč bude v plastovém provedení pod omítku.

PROFESE:		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					
AUTOR		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		SCHVÁLIL	
ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK		ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK		D. KRAYZEL		J. KUPEC	

Objednatel Statutární město Ostrava, MO Slezská Ostrava Stavba REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ – OBJEKT ÚSTRĚ. HŘBITOVA SLEZSKÁ OSTRAVA, p.č. 229 D.1.4 ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY				Č.zak.		185701		<div> STAVEBNÉ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div>	
				Datum 1.v.		BŘEZEN 2019			
				CAD					
						—			
Obsah PŮDORYS – ZÁSUVKOVÁ INSTALACE				Č.výkresu		Měřítko		1:50	
				D.1.4.5		Stupeň		DPS	
						FA4		2	
				ATOS–6, spol. s r.o., U JESLÍ 310/10, 712 00 OSTRAVA TEL.: 596 114 572 E–MAIL: ATOS6@ATOS6.CZ					