

Osvětlení m.č. 1.01, 1.02b, 1.05	Osvětlení m.č. 1.02	Osvětlení m.č. 1.03, 1.04	Nouzové a orientační osvětlení	Zásuvky m.č. 1.05	Zásuvky m.č. 1.04	Zásuvky m.č. 1.03	Zásuvky m.č. 1.02	Zásuvka přivolávací systém
WL/01	WL/02	WL/03	WL/04	WL/05	WL/06	WL/07	WL/08	WL/09
CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem el.proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.
Dalším ochranným opatřením je použití proudového chrániče pro všechny okruhy.
Rozvaděč bude v plastovém provedení pod omítku.

VYPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE

PROFESE:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
AUTOR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK	ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK	D. KRAYZEL	J. KUPEC

Objednatel Statutární město Ostrava, MO Slezská Ostrava
Stavba
REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ – OBJEKT ÚSTŘ. HŘBITOVA SLEZSKÁ OSTRAVA, p.č. 229
D.1.4 ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY

Č.zak. 185701
Datum 1.v. BŘEZEN 2019
CAD
–

Obsah
SCHÉMA ROZVADĚČE RK

Č.výkresu D.1.4.8
Měřítko Stupeň FA4 DPS 2

ATOS6
STAVEBNĚ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
ATOS–6, spol. s r.o.,
U JESLÍ 310/10, 712 00 OSTRAVA
TEL.: 596 114 572
E–MAIL: ATOS6@ATOS6.CZ