



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,  
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

**„Stavební úpravy – Správní budova Ústředního hřbitova“**

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY

### Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Bc. Martina Prchalová Tel: 599 410 424 e-mail: mprchalova@slezska.cz
Profil zadavatele:	<a href="https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska">https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska</a>



### **Dotaz č. 1**

Dle technické zprávy bude systém klimatizace využíván pouze pro chlazení. Na výkrese je však u venkovní jednotky požadována kondenzační vanička s protimrazovou úpravou. Žádáme zadavatele, aby zvážil, zda bude systém používat pouze pro chlazení, kdy nebude na venkovní jednotce vznikat kondenzát, který by vyžadoval instalaci vaničky (úspora nákladů). Nebo bude systém využívat jako tepelné čerpadlo a požaduje vaničku s topným kabelem pro svod kondenzátu v zimě. Popř. kondenzační vanička není nutná ani v zimě, pokud bude jednotka umístěna cca 0,5 m nad terénem, na který může kondenzát kapat a kde může volně zamrznat.

### **Odpověď**

Žádáme ocenit nabídku včetně kondenzační vaničky s protimrazovou úpravou.

### **Dotaz č. 2**

V technické zprávě se píše, že vnitřní jednotky budou v nástěnném provedení, o odstavec níže je psáno o podstropním provedení, na výkrese jsou jednotky kresleny jako kazetové provedení a ve výkazu výměr jsou uvedeny jako kanálové. Žádáme zadavatele, aby jednoznačně specifikoval provedení vnitřních jednotek.

### **Odpověď**

Jedná se o kanálové jednotky dle výkazu výměr.

### **Dotaz č. 3**

Ve výkazu výměr je uveden nátěr potrubí a armatur v délce 100 m. Dle našeho názoru je neúčelné natírat potrubí vedené v SDK podhledu. Žádáme zadavatele, aby zvážil zrušení položky.

### **Odpověď**

Rovněž žádáme o ocenění nátěru potrubí a armatur dle výkazu výměr.

**Dotaz č. 4**


Ve výkazu výměr je uvedena p.č.29 Finanční rezerva – soubor 1. Žádáme zadavatele, aby uchazeči vysvětlil, jak ocenit položku nebo ji zrušil.

**Odpověď**

Položka č. 29 Finanční rezerva bude oceněna 0.- Kč.

Ze dne: 30.01.2020

S pozdravem

  
JUDr. Jana Pastrňáková  
vedoucí odboru právního