

Vyjádření č. 1045/2018

stavební povolení, stavební povolení

Žadatel:

Zdeněk Vladyka
Na Honech I 5540
76005 Zlín

Investor:

Město Uherský Brod
Libor Obádal
Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Název stavby - akce :

ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HAVŘICE

Místo stavby : Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod

Katastr : Havřice

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

Navrženým řešením zpevněné plochy musí zůstat zachována nezámrná hloubka vodovodních zařízení včetně přípojek.

Při křížení vodovodních zařízení pod jezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit vibrační hutnění povrchů vozovky.

Mřížový poklop na stávající revizní šachtě bude nahrazen za poklop plný.

UPOZORŇUJEME, že při provádění osazení nového plného poklopu musí být revizní šachta celá zednický zapravena (vymazána, sanována) včetně sanace stupadel.

Pro odvodnění vozovky bude vybudována nová uliční vpust s kalištěm a zápachovou uzávěrkou. Tato vpust musí být uložena mimo těleso kanalizační stoky.

Zaústění dešťové kanalizační přípojky bude provedeno do dna šachty vývrtem, který bude proveden korunkovým vrtákem dle standardů naší a. s.

Místo napojení dešťové vpusti na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být před záhozem odsouhlaseno pracovníkem provozu kanalizací naší akciové společnosti. V opačném případě je nutno kontrolu napojení provést kamerou s pořízením videozáznamu a záznam doložit na naší a. s. před uvedením stavby do provozu.

Kontrolu kamerou s pořízením videozáznamu provede na základě objednávky naše akciová společnost.

Kanalizační přípojka uliční vpusti musí být zaměřena v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- grafické situace, počet: 1


Vyřizuje: Ing. Iva Juříčková

Telefon: 572 530 232

Datum: 12.11.2018

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 68 01 Uherské Hradiště



Ing. Lubomír Trachtulec,
ředitel a.s.

Situace žadatele

