

PP projekt Hodonín, s.r.o.
Dobrovolského 3971/5A
695 01 HODONÍN

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	HODONÍN
2019	2/Ho/19/2671	Holešinská, ☎ 518 305 932	12.08.2019
		holesinska@vak-hod.cz	

Hodonín – ZŠ Vančurova, chodník a plot - stanovisko k PD pro společné povolení stavby:

Investor: Město Hodonín

P.č. 1790/255, 1790/376, 1790/8, 1790/58, 1790/52, 1790/53, 1790/56, 1790/7.

Část 1 - navrženo je zde oplocení – stáv. beton. základ bude zachován, stáv. poloha sloupků bude zachována a bude provedena výměna stáv. plotových polí za 3D dílce.

Oplocení část 2 a 3 plot bude pozinkovaný bez barevného provedení – dle výběru.

V hranici p.č. 1790/58, 1790/52, 1790/53 a 1790/8 je nový chodník, z betonové dlažby.

Stanovisko:

K předložené PD nemáme zásadní námítky. Je nutno respektovat následující připomínky:

1. V prostoru navrženého oplocení, z ul. Vančurova je umístěna stávající přípojka kanalizace. Sloupky oplocení situovat min. 0,8-1m vně povrchu potrubí přípojky kanalizace.
2. Před zahájením výkopových prací nutno zjistit trasu přípojky kanalizace (příp. přípojky vody) u jejího majitele.
3. Zemní práce v prostoru přípojky kanalizace provádět ručně. Ochranné pásmo přípojky kanalizace dle ČSN činí 0,75cm od osy potrubí na každou stranu a ochr. pásmo přípojky vody činí 1,5m vně povrchu potrubí na každou stranu.
4. K záhozu přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Hodonín- ved.Ing.Kozlík tel. 518 353 173.
5. Při realizaci respektovat i ČSN 73 6005 a ostatní.
6. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín
20

Ing. Gabriela Vlachovská

Ing. Gabriela Vlachovská
vedoucí oddělení VHR