

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

SPIS.ZNAČKA:

č. j.:

VYŘIZUJE: Pacal

TEL: 518 398 524

FAX: 518 398 512

E-MAIL: pacal@bytovka.cz

DATUM: 29. července 2019

PP projekt Hodonín s.r.o.
Dobrovolského 3971/5A
695 01 Hodonín

Vyjádření k PD

„Hodonín, ZŠ Vančurova – chodník a plot“.

V zájmovém prostoru se nachází rekonstruované teplovody ve správě MěBS.

Upozorňujeme na ochranné pásmo tepelného kanálu. V ochranném pásmu tepelného kanálu nesmí být umístěny zvedací ani jiné stavební stroje. Mohlo by dojít k poškození konstrukcí tepelného kanálu.

ing. Petr Pacal

VTT MěBS Hodonín



Městská bytová správa, spol. s r.o.
Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ 695 01
IČ: 634 89 953
- 20 -