



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 27. 11. 2019

Naše zn.: 3.1/8025/12720/19/Kr

Vyřizuje: Magdalena Kroutilová

Tel.: 597 475 136

E-mail: kroutilova.magda@ovak.cz

SPAN s-r. o.

Projekční a inženýrská kancelář

Kratochvílova 3

702 00 Moravská Ostrava

Datum: 11. 12. 2019

Vyjádření k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a k dokumentaci pro povolování stavby

Stavba: Stavební úpravy objektu dopravního podniku Ostrava II. etapa

Katastr: Moravská Ostrava

Ulice: Poděbradova – Denisova

Parcela: 402/13 – viz situace

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.

V rámci stavebních úprav je řešena i rekonstrukce kuchyně s výdejnou jídel.

Stavba se netýká přípojek vody a kanalizace – rekonstrukce vnitřních rozvodů za vodoměrem. V suterénu objektu je stávající revizní šachta pro možnost odběru vzorků.

V rámci technologie bude osazena speciální myčka nádobí s technologií, kde dle PD není vyžadováno na odpadním potrubí osazení odlučovače tuků.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Kvalita odváděných odpadních vod musí splňovat limity kanalizačního řádu tabulka č. 3 hodnoty na ÚČOV s důrazem na hodnoty EL a pH.
2. V rámci zkušebního provozu navrhované technologie bude zástupci provozu kanalizační sítě prováděna vyšší četnost kontrolních odběrů.
3. Pro provozování navrhovaného zařízení bude zpracován provozní řád.
4. Zahájení užívání stavby bude oznámeno minimálně 14 dní předem zástupcům provozu kanalizační sítě naší společnosti tel. 597 475 411 a 597 475 435 /Ing. Michalčák/.

Platnost vyjádření je dva roky.

Magdalena Kroutilová

technický pracovník oddělení dokumentace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Příloha: dokumentace, situace

CO: 61