



001	ARCHIV	783.01
002	SKLAD	79.20
003	WC	11.16
004	SKLAD	1.68
005	CHODBA - SCHODIŠTĚ	21.35
005A	ROZVODNA	13.75
006	DÍLNA (DŘEŽY)	35.43
007	CHODBA	19.75
008	VÝTĚH	13.36
009	MÍST. S ÚZAV. VODY	13.49
010	ROZVODNA VODY	21.53

- PROJEKTANT UPŘESŇUJE NA PROFESNÍ VELMI NÁROČNÝ MONTÁŽ - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ANEŽNĚNÍ DOPORUČENA PROHLÍDKA OBJEKTU !!
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI NUTNO ZKODRODNOUT TRASY VZT-VĚŠERÉ ROZVĚHY VZT ELEMENTŮ OVĚRY PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY MONTÁŽE
- PŘEPÁNE ZMĚNY VÝZVY ZKODRODNOUT S PROJEKTEM VZT VATELIER TOPKLIMA S.R.O. A GP (SPAN S.R.O. OSTRAVA)
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONKOVÝCH PRVKŮ VZT V POHLÉHU KODRODNOUT S PROJEKTEM OSVĚLENÍ / INTERIERU RESP. UPESNĚNÍ PŘI MONTÁŽI
- KONEČNÉ PRVKY VZT VE SNÍŽENÉM PODKROU NAPŮJIT POMOCÍ TEPELNÉ A HLUKOVÉ ISOLOVANÝCH HADIC SONO (S PARIZABRANOU)
- V RÁMCI INSTALACE NOVÉHO SYSTÉMU VZDUCHOTECHNIKY BUDE PROVEDENO SNÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLÉHŮ V MÍSTĚCH VEDENÍ VZT POTRUBÍ
- KOMPLETNÍ SYSTÉM MAF RESP. OVLÁDÁNÍ PRO Z. B. O. DODAVKOU A INSTALACÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- NÁPOJENÍ Z. B. NA SYSTÉM EPS DODÁVKOU A INSTALACÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH OVLÁDÁČŮ PRO VZT A KLIMA ZAŘÍZENÍ NUTNO UPESNĚNÍ PŘI MONTÁŽI DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- SÍLOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO-HŘTĚNÍ VZT A KLIMA ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- OK-ODVOD KONDENZÁTU DO VZT/KLIMA JEDNOTEK ZAŘÍZENÍ POTRUBÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- PODPĚRNÉ KONSTRUKCE PRO KLIMA ZAŘÍZENÍ S VE VÝKONOVÝM PROSTORU ZAUSTÍ PROFESÍ STAVBA
- PZ - PROTIPŮŽARINÍ ISOLACE VZT POTRUBÍ PRO PŘÍVOD / ODVOD VZDUCHU S TEPLŮTNÍ ISOLACÍ 15MM
- PU - PROTIPŮŽARINÍ ÚPRAVA ROZVODŮ OHLADIVA A KABELÁŽE
- VŠECHNY OBLUKY, OBOČKY A ROZBŘÍKY BUDU VYBAVENY NÁBĚHOVÝM PLECHY
- VŠECHNY OBLUKY, OBOČKY A ROZBŘÍKY S RÁDUSKEM RPO-POKUD NENÍ UVEDENO INAK
- VE VÝMĚNĚ VÝZVY PŘI NÁBĚHU VZDUCHU, NUTNO VÝMĚNĚNÍ OVLÁDÁNÍ VÝKONOVÝM VZDUCHU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY. JEJÍ PODROBNOST JE DÁNA MÍROU DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE RESP. VÝROBY VŠECH PRVKŮ VZT JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI DLE ZAMĚŘENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ !! PŘI NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / PŘÍPADNĚ ZMĚNY VÝZVY ZKODRODNOUT S PROJEKTEM PROFESÍ VZDUCHOTECHNIKY IATELIER TOPKLIMA S.R.O. A S GP (SPAN S.R.O. OSTRAVA)

D.1400-TPS-VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE		<b>Topklima</b> VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SPAN s.r.o.	
ING. MARTIN JIŘÍK	ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ	PŘEVÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ KANCELÁŘ - 602 OSTRAVA, ul. ČEZKOVY	
OBJEDNATEL	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA, IČ 61974757	<b>600</b> DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA	
MÍSTO STAVBY	OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA	ZAKÁZKA	0110219PD
		DATUM	01/2019
		HEŘITKO	150
	DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY-DPS		
	PŮDORYS 1PP - NOVÝ STAV	ČVÝKRESU	402