



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 3.10. 2019

Naše zn.: 3.1/8025/10879/19/Kro

Vyřizuje: Magdaléna Kroutilová

Tel.: 475 136 136

E-mail: Magdalena.krutilova@ovak.cz

SPAN s.r.o.

Ing. Martin Jiřík

Kratochvílova 3

702 00 Ostrava

Datum: 18.10. 2019

### Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Stavební úpravy objektu dopravního podniku Ostrava II. etapa

Katastr : Moravská Ostrava

Ulice : Poděbradova

Parcela : 402/13

Investor : Dopravní podnik Ostrava a.s.

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy objektu - zřízení výdejny jídel. Stavba se netýká přípojek vody a kanalizace, budou rekonstruovány vnitřní rozvody za vodoměrem.

### **Předloženou dokumentaci vrátíme k doplnění.**

Část dokumentace – Gastronomická technologie bude doplněna o přesný návrh zařízení pro předčištění vod s možností kontaminace tuky, včetně dodržení kvality odváděných vod. Kvalita odváděných odpadních vod musí splňovat limity Kanalizačního řádu, tabulka č. 3, hodnoty na ÚČOV.

### **Doplněná dokumentace nám bude opět předložena k posouzení a odsouhlasení.**

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

03

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Pavla Domanská

Vedoucí oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace