



LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
NÁZEV MÍSTNOSTI	POVRCH	POVRCH	POVRCH	NÁZEV MÍSTNOSTI	POVRCH	POVRCH	POVRCH
200 VÝTAHOVÁ ŠACHTA	03,83	POVRCH	POVRCH	218 KANCELÁŘ	25,50	POVRCH	POVRCH
201 SCHODISTOVÝ PROSTOR	36,78	POVRCH	POVRCH	219 KANCELÁŘ	25,62	POVRCH	POVRCH
202 CHODBA	128,68	POVRCH	POVRCH	220 KANCELÁŘ	31,28	POVRCH	POVRCH
203 PODATELNA	24,46	POVRCH	POVRCH	221 KANCELÁŘ	21,94	POVRCH	POVRCH
204 POKLADNA	24,14	POVRCH	POVRCH	222 KANCELÁŘ	22,83	POVRCH	POVRCH
205 KANCELÁŘ	21,63	POVRCH	POVRCH	223 KANCELÁŘ	20,82	POVRCH	POVRCH
206 KANCELÁŘ	25,53	POVRCH	POVRCH	224 KANCELÁŘ	21,04	POVRCH	POVRCH
207 KANCELÁŘ	23,81	POVRCH	POVRCH	225 KANCELÁŘ	21,47	POVRCH	POVRCH
208 KANCELÁŘ	20,46	POVRCH	POVRCH	226 KANCELÁŘ	21,34	POVRCH	POVRCH
209 KANCELÁŘ	47,43	POVRCH	POVRCH	227 KANCELÁŘ	10,90	POVRCH	POVRCH
210 KANCELÁŘ	17,19	POVRCH	POVRCH	228 KUCHYŇKA	99,35	POVRCH	POVRCH
211 KUCHYŇKA	06,51	POVRCH	POVRCH	229 NEBSAZENO		POVRCH	POVRCH
212 WC - ŽENY	06,00	POVRCH	POVRCH	230 DISPEČNÍ	58,72	POVRCH	POVRCH
213 WC - MUŽI	06,04	POVRCH	POVRCH	231 ZASEDACÍ MÍSTNOST	11,48	POVRCH	POVRCH
214 PŘÍRUCHNÍ SKLAD	15,02	POVRCH	POVRCH	232 KUCHYŇKA	13,91	POVRCH	POVRCH
215 WC - MUŽI	06,50	POVRCH	POVRCH	233 PŘÍRUCHNÍ SKLAD	93,47	POVRCH	POVRCH
216 ÚKLID	03,44	POVRCH	POVRCH	234 WC - MUŽI	05,17	POVRCH	POVRCH
217 WC - MÍSTNOST	03,40	POVRCH	POVRCH	235 WC - ŽENY	93,25	POVRCH	POVRCH
218 WC - ŽENY	06,50	POVRCH	POVRCH	236 CHODBA - SCHODIŠTĚ	22,09	POVRCH	POVRCH
				CELKEM 823,71 M2			

- LEGENDA ZNAČEK PO :**
- Hranice požárního úseku
 - Nadzemní požární úsek v 1.NP
 - s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti V
 - Požární uzávěr omezující šíření tepla s 60-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení
 - Požární uzávěr bránící šíření tepla s 60-ti min. odolností materiálu hořlavosti DP1, samozavírací zařízení, kouřotěsné
 - Nejnižší požadovaná požární odolnost visuté konstrukce pro mezní stavy R, E, I 120 minut, konstrukce DP1
 - Dveře opatřené paníkovým kováním (hrazdou dle ČSN EN 1125)
 - Dveře opatřené kováním pro nouzové otevření dveří klikou dle ČSN EN 179
 - Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut konstrukce DP1
 - Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru
 - Nouzové osvětlení
 - Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
 - Přenosný hasicí přístroj sněhový (5-6 kg)
 - Ústředna EPS
 - Směr úniku (minimální šířka únikové cesty)
 - Únikový východ (minimální šířka únikového východu)
 - Obslužné pole požární ochrany
 - Klíčový trezor
 - Vnitřní hadicový systém - hydrant
 - Chráněná úniková cesta typu "B" - přetlakové větrání
 - CENTRAL STOP
 - TOTAL STOP

Zodpovědný pr.	Ing. Petr Weissbrod	ING. PETR WEISSBROD Pínkavova 235/16 719 00 OSTRAVA KUNČICE Tel: 777 027 022 E-mail: pweissbrod@frws.cz	
Vypracoval	Ing. Petr Weissbrod		
Kontroloval	Ing. Petr Weissbrod		
Generální pr.	Ing. Martin Jířák		
Investor	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00		
Místo stavby	Krouna - Čachnov, poz.st. p. 57, p. č. 145, k. ú. Čachnov	Formát	1x2
Stavba		Datum	11/2019
		Druh dok.	DPS
Objekt		Arch. číslo	
		Číslo výkresu	
Název		Půdorys PO 2NP nový stav	
		D1.3.1.3	