


## TECHNICKÉ ÚDAJE

- PRŮTOČNÉ MNOŽSTVÍ  $Q=23 \text{ m}^3/\text{h}$  (MODUL 150)
- KONSTRUKČNÍ PŘETLAK 0,6 MPa
- KONSTRUKČNÍ TEPLOTA 90 C
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNĚJŠÍ : ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- TEPELNÁ IZOLACE: ROHOŽE Z MV TL. 100 + POZINK PLECH
- PŘÍRUBY PŘEVAŘOVACÍ S KRKEM PN 6
- NÁVARKY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
- STAVITELNÉ KONZOLA A SNÍMATELNÁ IZOLACE SOUČASTÍ DODÁVKY ROZDĚLOVAČE

D 300 - VYTÁPĚNÍ		Ing. Zdeněk Srubek projekční činnost Ukrajinská 1480/40, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 16660633	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SPAN s.r.o.  PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ IČO 47153521, DIČ CZ47153521 KRATOCHVILOVA 3, 702 00 OSTRAVA	
ING. MARTIN JIŘÍK	ING. ZDENĚK SRUBEK		
OBJEDNATEL	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.,PODĚBRADOVA 494/2, 702 00 OSTRAVA, IČ 6197457		
MÍSTO STAVBY	OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA		ZAKÁZKA 01102019PD DATUM 08/2019 MĚŘÍTKO M 1:25
DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY - DPS			Č.VÝKRESU  D 314
SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ			