


xEnergy Basic (Profi Plus)
 POD omlítkou (2-dílný systém)
 IP40
 EI 30 DP1-S
 Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 626 x 1254 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
 520 x 1150 (Šířka x Výška)
 610 x 1240 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Žádný
 Jeden rám šířky 520mm.
 Uchočený DIN list k montážním plechům na bočnice BPZ-MSW.
 Max. počet řad DIN listů (bez montáže elektroměrůvých van) 7 (modulů 168).

 Amper design s.r.o. Ruska 398/43 703 00 Ostrava - Vítkovice	Vypracoval: V. Hochman <i>[signature]</i> Zodp. projektant: Ing. J. Holáček <i>[signature]</i>
	Kód zakázky: A19-07 Datum: 11/2019 Měřítko: — Formát: A1 List/Lístů: 1/1
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava Název zakázky: Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava - II. etapa Stupeň: DPS - Dokumentace pro provedení stavby	Část: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika Název výkresu: ROZVÁDĚČ RS1.1 - PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA
	Poř. číslo: E-17