



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40



Č.j. HSOS-9374-2/2019

Vyřizuje: Ing. Marek Pohorelli
Tel.: 950 730 133
E-mail: marek.pohorelli@hzsmask.cz

Ostrava 23.10.2019

Počet listů: 2
Přílohy:
PID: HZSTX00BIQCL
sv. 1.3

Ing. Petr Weissbrod
Pinkavova 16/235
719 00 Ostrava - Kunčice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava II. etapa, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava
Stavebník – investor: Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, IČ: 61974757
Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení
Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT: Ing. Petr Weissbrod, 1101201

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 23.09.2019. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Upozorňujeme na skutečnost, že pro zajištění funkčnosti navrženého systému dálkového přenosu (ZDP) systému EPS a s tím související umožnění účinného a efektivního zásahu jednotek IZS musí být před zahájením užívání objektu, mimo jiné, schválena HZS MSK dokumentace dle požadavků Organizačně technických podmínek pro připojení elektrické požární signalizace objektu zařízením dálkového přenosu na pult centralizované ochrany (PCO) HZS MSK. Dále před připojením systému EPS na PCO HZS MSK musí být splněny, mimo jiné, "Organizačně - technické podmínky", které upravují postup pro připojení EPS na PCO HZS MSK.

Odůvodnění


HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požární bezpečnostní řešení (Ing. Petr Weissbrod, 1101201, září 2019).
- Technická zpráva EPS – elektronické komunikace (Jan Kupec, 1102600, srpen 2018).

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

9


por. Ing. Marek Pohorelli
referent oddělení stavební prevence, kontrolní
činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů