LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
001	ARCHIV	703,01
002	SKLAD	19,20
003	WC	01,16
004	SKLAD	01,60
005	CHODBA – SCHODIŠTĚ	21,35
005A	ROZVODNA	03,15
006	DÍLNA ÚDRŽBY	35,43
007	CHODBA	09,75
008	VÝTAH	03,36
009	MÍST. S UZÁVĚREM VODY	03,40
010	ROZVODNA VODY	21,53
		836,32 m2

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY
- VĚTEV – ZÓNA "SEVER"
- VĚTEV – ZÓNA "JIH"
- VĚTEV – ZÓNA "ZÁPAD"
- VĚTEV DISPEČINK
- SMĚR TOKU MÉDIA
- SPÁD POTRUBÍ
- REDUKCE POTRUBÍ
- IZ TEPELNÁ IZOLACE – POTRUBNÍ POUZDRA Z MV ALS POLEPEM
- TH HLAVICE TERMOSTATICKÁ
- PUŠ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ UZAVÍRACÍ
- TPV TERMOSTATICKÝ PŘÍMÝ VENTTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- VV VENTIL VYVAŽOVACÍ S MĚŘICÍMI VSUVKAMI
- KK KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ
- VK KOHOUT KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ
- OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S HLADKOU ČELNÍ PLOCHOU A BOČNÍM PŘIPOJENÍM
- STROPNÍ STAVITELNÉ ZÁVĚSY S POZINK. KOMPONENTŮ

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

POZ.	KS	NÁZEV - TECHNICKÉ ÚDAJE	POZNÁMKA
1	1	ČERPADLO OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ Q=4,4 m³/h, H=28 kPa, 230V	VČ. IZOLACE
2	1	ČERPADLO OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ Q=6,9 m³/h, H=31 kPa, 230V	VČ. IZOLACE
3	1	ČERPADLO OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ Q=11,2 m³/h, H=51 kPa,230V	VČ. IZOLACE
4	1	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2–CESTNÝ REGUL. VENTIL DN 40, Q=4,1 m³/h	DODÁVKA MaR
5	1	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2–CESTNÝ REGUL. VENTIL DN 50, Q=6,4 m³/h	DODÁVKA MaR
6	1	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2–CESTNÝ REGUL. VENTIL DN 50, Q=10,4 m³/h	DODÁVKA MaR
7	1	STAVIT. REGULÁTOR DIF.TLAKU DN 20, dp=5–30 kPa, Q=500 l/h	VČ. KAPILÁRY DL. 1 m
8	1	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ MODUL 150, Q$_{MAX}$ =23 m³/h	VČ. IZOLACE A STOJANŮ
9	1	MĚŘIČ TEPLA ULTRAZVUKOVÝ KAMSTRUP DN 65, Q =25 m /h,	STÁVAJÍCÍ

TT 1.4 REFERENČNÍ TEPLOTA ZÁPAD

TT 2.4 REFERENČNÍ TEPLOTA JIH

TT 3.4 REFERENČNÍ TEPLOTA SEVER

D 600 - MĚŘENÍ A REGULACE		Ing. Petr Pawlas Na Důlíčku 18/1387, 736 01 Havířov-Město IČO 44912781
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SPAN s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ IČO 47153521, DIČ CZ47153521 KRATOCHVÍLOVA 3, 702 00 OSTRAVA
ING. MARTIN JIŘÍK	ING. PETR PAWLAS	
OBJEDNATEL	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.,PODĚBRADOVA 494/2, 702 00 OSTRAVA, IČ 6197457	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA
MÍSTO STAVBY	OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA	ZAKÁZKA 01102019PD DATUM 11/2019 MĚŘÍTKO 1 : 150
DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY - DPS		
PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV - MaR		Č.VÝKRESU 2.2