

Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.07

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa**“.

Dotaz č. 1

V rámci vysvětlení ZD č. 06 „PŘÍLOHA Č. 3 - HSV PSV“ byly specifikovány parametry požadované dlažby, nicméně v rozpočtu se nachází více typů dlažeb.

Žádáme zadavatele o informaci, ke které položce se vysvětlení vztahovalo a také o stanovení parametrů ostatních typů níže uvedených dlažeb a obkladů.

240	H- 59761648-1	DLAZ KER LB MOZAIKA SK 96 TL 6MM - exponované plochy - vše mimo sociálního zařízení a kuchyněk . Náročné požadavky stavebníka	M2	1 522,50
241	H- 59761542-1	DLAZ KER LB OBJ SK 84 TL 8MM - sociální zázemí a kuchyňky	M2	452,55
244	H- 59752213-1	DLAZ MRAZUVZD kamenná	M2	51,75
258	H- 59765835-1	OBKLAD KERAM B JB HL OT4 1 - na flexibilní tmel a flexi spárovačka + ochranné rohové úhelníky včetně	M2	1 329,90

Odpověď zadavatele:

Dlažby obklady :

pol. č.	240	1522,5 m2	- specifikace v vyjádření
pol. č.	241	452,55 m2	- standartní - vícebarevný spároveň na flexibilní tmel a flexi. spárovačku + styk s podlahou oblé keramické přechodové tvarovky
pol. č.	244	051,75 m2	- přírodní kamenná dlažba, šedá - terasa + "vyhlídka" na terče
pol. č.	258	1329,9 m2	- standartní - vícebarevný spároveň na flexibilní tmel a flexi. spárovačku + ukočující profily a rohovníky

Dotaz č. 2

V rámci vysvětlení ZD č. 06 byly doplněny výpisy prvků protihlukové izolace, nicméně v parametrech chybí zásadní specifikace, a to požadovaný akustický útlum a případně i tloušťka této izolace.

232	C-76711007	Z7 -VÝPIS PRVKŮ - trubkové žárově pozink. kce vč uchycení na kci a vyplněné protihlukovou izolací	BM	8
233	C-76711008	Z7 -VÝPIS PRVKŮ - trubkové žárově pozink. kce vč uchycení na kci a vyplněné protihlukovou izolací	BM	4
234	C-76711009	Z8 -VÝPIS PRVKŮ - trubkové žárově pozink. kce vč uchycení na kci a vyplněné protihlukovou izolací + dřevní, kompleťovaný otvor, světlý otvor 900 mm	BM	4

Odpověď zadavatele:

Zvuková izolace

TI 15 mm akustický útlum $R_w = 36$ dB

K tomuto dotazu byly přiřazeny pol. 232. 233. 234 bez dotazu

Dotaz č. 3

Dle vysvětlení ZD č. 06 k níže uvedené položce je nutno v rámci položky nacenit také výměny stropního trámu.

Odpovídá počet kusů uvolnění zhlaví z obou stran, anebo se uvádí počet trámů a uchazeč má v rámci každého

„KS“ ocenit uvolnění z obou stran, tedy 2x?

Jaké jsou požadavky na nový stropní trám?

Má být dřevěný či má být náhrada provedena jako ocelový profil? Jaké jsou požadovány délka a průřezy těchto profilů?

V případě rozdílných parametrů a délek žádáme pro transparentní možnost ocenění o rozdělení položky do jednotlivých položek pro různé délky, případně také o rozdělení na jednotlivé činnosti.

10	C-	UVOLN ZHLAVI TRAMU ZE ZDI CIH 0,05M2-stropy	KS	65
	964061341-	dřev.trámové 4-6.np - případná výměna		
	0			

Odpověď zadavatele:

Stropní trámy.

Výměna stropních trámů v rozsahu uvedeném v výkazu výměr. Nutno počítat s dodavatelskou dokumentací, která bude zpracována po obnažení stropní konstrukce.

Vysvětlení - když se mění trám , pak je nutno uvolnění zhlaví z obou stran. Jinak by jste ho nedostali ze stavby.

Prostě zhlaví trámu uvolnit z obou stran, takže 2x.

Ocelový profil je specifikován PD v místě zesílení stropů. U stávající stropní kce pak jen výměna.

Vyplývá z projektové dokumentace snad požadavek výměny dřevěného trámu za ocelový ? Nevyplyvá. Pak nechápu dotaz.

Průřezy profilů jsou dány ve výkazu výměr, které mají všichni účastníci.

Specifikace pak na základě dodavatelské dokumentace.

Transparentní možnost ocenění je výkaz výměr, který je pro všechny stejný.