

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00
IČO: 61974757,

Veřejná zakázka:

„Systém elektrické požární signalizace“

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 a 6 **(podle ust. § 98 ZZVZ)**

Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 10.03.2020

- Jak časově náročné jsou podmínky pro vypínání linek trolejí
- Co vše je nutné pro vypnutí trolejí mít
- Jaké kritéria musí splňovat technik, který bude provádět případnou instalaci EPS, drážní úřad??
- Bude možné vypnout třeba půlku haly trolejí?? Nebo v jakém množství je budeme moci vypínat
- Musejí být majáky nad vraty tramvají v každém pásu?
- Je nutné mít grafický display na systému EPS?
- V případě, že se nám nevejdou baterie do ústředny, můžeme využít bateriový blok V samostatné skříni??
- Kde bude grafická nadstavba umístěná?
- Jak jsou myšleny prostupy v zemi do jednotlivých objektů v areálu Hranečník?
- V TZ je psáno, že systém bude vybaven v rozvaděčích zhášecím a ochlazovacím systémem, je systém certifikován?
- Je nutné mít bodové hlásiče i v prostoru světlíků (z pohledu vysokých teplot).
- Jakým způsobem je brán ohled na výskyt drobného ptactva v prostorech hal (z pohledu nechtěných poplachových stavů).

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 5 ze dne 11.03.2020

- Jak časově náročné jsou podmínky pro vypínání linek trolejí

Zhotovitel písemně požádá zadavatele 3 pracovní dny předem o zajištění beznapěťového stavu/vypnutí trolejového vedení a vystavení příkazu „B“ - pro každou část haly, pro každou jednotlivou etapu prací. Po ukončení prací na jednotlivé etapě zhotovitel písemně požádá zadavatele o zapnutí trolejového vedení. Platí pro všechny areály a objekty, ve kterých je trolejové vedení (tramvajové nebo trolejbusové).

- Co vše je nutné pro vypnutí trolejí mít

Vypínání trolejí zajistí/provede zadavatel, na základě žádosti zhotovitele. Vypínání trolejí nebude provádět zhotovitel. Platí pro všechny areály a objekty, ve kterých je trolejové vedení (tramvajové nebo trolejbusové).

- Jaké kritéria musí splňovat technik, který bude provádět případnou instalaci EPS, drážní úřad??

Zhotovitel nemusí mít oprávnění vydané Drážním úřadem. Platí pro všechny areály a objekty, ve kterých je trolejové vedení (tramvajové nebo trolejbusové). Musí však splňovat podmínky: Vyhláška 50/78 Sb. příslušných paragrafů pro montáž na elektrozařízení a dále platný certifikát či oprávnění daného výrobce EPS.

- Bude možné vypnout třeba půlku haly trolejí?? Nebo v jakém množství je budeme moci vypínat

Zadavatel zajistí beznapětový stav/vypnutí trolejového vedení a vystavení příkazu „B“ vždy po celé délce troleje – vždy 3 troleje vedle sebe (souběžně/současně) s ohledem na bezpečnost práce v prostoru pod a nad trolejovým vedením. Vypínání trolejového vedení bude probíhat postupně, po jednotlivých etapách/částech – podle postupu prací. Práce na realizaci stavby budou probíhat po předchozí dohodě, v souladu s přílohou č. 4 ke smlouvě o dílo – Podmínky pro provádění díla. Platí pro všechny areály a objekty, ve kterých je trolejové vedení (tramvajové nebo trolejbusové).

Upozorňujeme na velkou časovou náročnost pro koordinaci se zadavatelem a provedení nutných úkonů.

- Musejí být majáky nad vraty tramvají v každém pásu?

Ano musí a to z důvodu okamžitého vizuálního zjištění poplachu v každém pásmu.

- Je nutné mít grafický display na systému EPS?

Ano, je to podmínka dle projektové dokumentace EPS.

- V případě, že se nám nevejdou baterie do ústředny, můžeme využít bateriový blok V samostatné skříni??

Ano, za splnění podmínek ČSN.

- Kde bude grafická nadstavba umístěná?

Jedná se o grafickou nadstavbu (PC). Místo umístění grafické nadstavby (PC) bude upřesněno později. Nadstavba (PC) bude umístěna v jednom z areálů zadavatele - Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) a napojena do datové sítě DPO. Z pohledu využití datové sítě DPO není přesné místo pro zadavatele limitující. Grafická nastavba bude virtuálním serverem.

- Jak jsou myšleny prostupy v zemi do jednotlivých objektu v areálu Hranečnick?

Dle projektové dokumentace EPS a dále bude řešeno dle stávajících prostupů a nově vybudovaných při stavbě stanice dobíjení elektrobuseů.

- V TZ je psáno, že systém bude vybaven v rozvaděcích zhášecím a ochlazovacím systémem, je systém certifikován?

Ano, systém musí být certifikován pro dané hašení a ochlazování v rozvaděcích.

- Je nutné mít bodové hlásiče i v prostoru světlíků (z pohledu vysokých teplot).

Ano, projektováno dle ČSN.

- Jakým způsobem je brán ohled na výskyt drobného ptactva v prostorech hal (z pohledu nechtěných poplachových stavů).

V případě dodržení technologií a podmínek projektové dokumentace EPS bude počet možných poplachů výskytem drobného ptactva minimální.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 11.03.2020

Dobrý den, je možno bod 4.8. zadávací dokumentace nahradit jednotlivými doklady prokazující odbornost, bezdlužnost (výpis obchodního rejstříku, potvrzení bezdlužnosti a atd) místo dokladu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj? Dle ověření na Ministerstvu je to druhá možnost o splnění kritéria, žádám o ověření této skutečnosti. Děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 6 ze dne 11.03.2020

Dodavatel musí splnit kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci (viz článek 4.).

V bodě 4.8. zadávací dokumentace je uvedeno:

*Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle ustanovení § 226 až § 232 ZZVZ **nahrazuje** v souladu s ustanovením § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce.*

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě dne 11.03.2020

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu