

SCHÉMA NAPOJENÍ V TOPNÉM KANÁLE PRO PAVILON "E"





SCHÉMA NAPOJENÍ V TOPNÉM KANÁLE PRO PAVILON "D"



LEGENDA ARMATUR:


- VYVAŽOVACÍ VENTIL S MĚŘENÍM PRŮTOKU A S NASTAVENÍ ARETACE A VYPUŠTĚNÍM – ZÁVITOVÝ
- KULOVÝ KOHOUT
- FILTR
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- DVOUCESTNÁ ARMATURA SŘ
- OBĚHOVÉ ČERPADLO

LEGENDA POTRUBÍ:


----- ÚTV – VYTÁPĚNÍ – VRAT; 0,25MPa; 40°C – OCELOVÉ TRUBKY BEZEŠVÉ

POZNÁMKA:

- V RÁMCI OBHLÍDKY INSTALAČNÍHO KANÁLU IK BYLY ZJIŠTĚNY TYTO NEDOSTATKY:
- PŮVODNÍ NEDOSTATEČNÁ IZOLACE V MÍSTĚ IK POD BUDOVOU "F"
 - PŮVODNÍ IZOLACE V ODBOČKÁCH INSTALAČNÍCH KANÁLŮ POD BUDOVAMI
 - V MÍSTĚ ODBOČEK NA BUDOVĚ "E" A "D" BUDOU NOVĚ OSAZENY VYVAŽOVACÍ VENTILY DN32, JE PŘEDPOKLAD, ŽE SEVERNÍ I JIŽNÍ KŘÍDLA MÁ STEJNOU TEPELNOU ZTRÁTU A PROTO BUDOU VENTILY NASTAVENY NA STEJNÝ PRŮTOK
 - OPRAVA NEFUNKČNÍ REGULACE PRO OBJEKT "A", "C"



ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	PROVEDL

VEDOUCÍ ÚKOLU:	NAVRHOVAL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div>PASSIVE ARCHITECTURE</div><div><small>Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 688 01 tel.: +420 774 951 722, mail: betak@passarch.cz</small></div></div>	
ING. M. BĚŤÁK	ING. M. BĚŤÁK	ING. M. BĚŤÁK	ING. M. BĚŤÁK		
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod					
NÁZEV AKCE:					
<div>ZŠ NA VÝSLUNÍ - REKONSTRUKCE KOTELNY</div> <div>VYTÁPĚNÍ</div>				JMÉNO SOUBORU:	-
				MÍSTO STAVBY:	Uherský Brod
				POČET A4:	2x A4
				STUPEŇ:	PPS
				DATUM:	04/2019
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
REVIZE ROZVODŮ V IK				-	09