

## **Zápis z prohlídky místa plnění dne 02.03.2020**

**Místo prohlídky:** ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uherský Brod

**Dotaz:** Existují jiné stavební práce, které by ovlivnily tento projekt?

**Odpověď:** V rámci dotační výzvy č. 47 je ze stejné výzvy souběžně realizován projekt na bezbariérový přístup a modernizaci učeben.

**Dotaz:** Jaké prostory budou od 1.6.2020 k dispozici?

**Odpověď:** Rekonstrukce bude probíhat podle harmonogramu v textové části zadávací dokumentace.

**Dotaz:** Kdy bude vyklizená serverovna?

**Odpověď:** Vyklizení serverovny bude zařízeno před začátkem projektu.

**Dotaz:** Jakým způsobem bude zabezpečen přístup do budovy během rekonstrukce?

**Odpověď:** Přístup bude zařízen pomocí jednotného klíče.

**Dotaz:** Kde se budou realizovat rozvody pod omítkou?

**Odpověď:** Rozvody pod omítkou budou pouze v nových učebnách.

**Dotaz:** Bude k dispozici místnost pro uskladnění?

**Odpověď:** Ano, technická místnost bude k dispozici.

**Místo prohlídky: ZŠ a MŠ, Podhájí 291, Uherský Brod – Újezdec**

**Dotaz:** *V čem spočívá úprava připojení optiky MAN,UB?*

**Odpověď:** *Stávající přívod je na střeše. V současné době je zde optický převodník a dál je napojena síť pomocí Ethernet kabelu. Současný optický kabel MAN.UB je typu single mode.*

*Úprava spočívá v nahrazení současného Ethernet kabelu optickým kabelem, který bude končit u serveru. Na střeše budou vyvařena 2 vlákna, která budou zakončena standardním způsobem. Vzájemné propojení bude optickým patch cordem. Stejným způsobem bude provedeno napojení i v serverovně.*

**Dotaz:** *Existuje souběžný projekt nebo nějaká omezení v práci?*

**Odpověď:** *Souběžným projektem je modernizace PC učebny a bezbariérové vstupy do školy.*

*Dne 02.03.2020*

*Zapsal: V. Jochim*

*Přítomni: dle prezenční listiny*