



NOVÝ STAV :

VYBAVENÍ UČEBNY
- DODÁVKA MULTIMEDIÁLNÍ KATEDRY, PŘÍSTROJOVÉ S PERFOROVANÝM BOXEM PRO PC
- DODÁVKA DATAPROJEKTORU
- DODÁVKA TABULE
- DODÁVKA ŽÁKOVSKÝCH LAVIC
- DODÁVKA ŽÁKOVSKÝCH ŽIDLÍ
- DODÁVKA SKŘÍNÍ
- PROVEDENÍ ELEKTRICKÉHO ROLETOVÉHO ZATEMNĚNÍ
- PROVEDENÍ OZVUČENÍ UČEBNY VČETNĚ KABELÁŽE
- OSAZENÍ NOVÉHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ KABELÁŽE
- PO OBVODU UČEBNY (MIMO ČELNÍ STĚNA) OSAZEN PROTIODĚRNÝ PÁS Š.300 MM
- OSAZENÍ NOVÝCH PARAPETNÍCH DESEK Š.1800 MM, HL.~ 400 MM (DLE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ)

STAVEBNÍ PRÁCE
- PROVEDENÍ DRÁŽEK, SEKÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- PROVEDENÍ MALBY STĚN (106 M2) A STROPŮ (56 M2), ČELNÍ STĚNA (V PROSTORU TABULE) BUDE OPATŘENA BAREVNÝM NÁTĚREM
- PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU (2 M2)
- OSAZENÍ NOVÉHO UMYVADLA VČETNĚ BATERIE
- PROVEDENÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (56 M2) VČETNĚ LEPENÍ A STĚRKOVÁNÍ PODKLADU A VČETNĚ (KOPOVÉ LIŠTY MĚKKÉ (30 MB)
- KAPOTÁŽ VOLNÉHO PROSTORU NAD SKŘÍNĚ SDK DESKOU NA NOSNÉ PROFILY (4,5 M2)
- OSAZENÍ KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

B/ svítidlo zářivkové 2x36W, elektronický předřadník, IP20
přisazené, leštěná parabolická mřížka

N/1 svítidlo nouzové 1x8W, nástěnné s vyznačením směru úniku
režim "nouzové", doba nezávislosti 60minut, IP20

Osvětlení dle ČSN EN 12464–1
5.36.13 – počítačové učebny 300lx,UGR 19,Ra 80

A/1d svítidlo zářivkové 1x36W, elektronický předřadník, IP20
asymetrické, pro nasvětlování školních tabulí



R-PV

TYP:	NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	646,5x281,5x98,5 mm
DĚLENÍ:	–
BARVA SKŘÍNĚ:	RAL9010–BÍLÁ
BARVA POPISY:	1999–ČERNÁ
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÍMI
PŘÍVOD:	ZHORA
VÝVODY:	NAHORU

Rozváděč počítačovo–jazyková učebna



VÝVOD Č.			1	2	3	4	10	11				
ZAŘÍZENÍ	PŘÍVOD		OSVĚTLENÍ	REZERVA	REZERVA	ZATEMNĚNÍ	ZÁSUVKY 230V	ZÁSUVKY 230V	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
PI [kW]			0,2			0,2	0,5	0,5				
KABEL	CYKY–J 5x6		CYKY–J 3x1,5			CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5				
Č.KABELU	WL ××		WL 1			WL 4	WL 10	WL 11				
MÍSTNOST												

DETAIL NAPOJENÍ ZATEMNĚNÍ



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2

411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

±0,000 VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU 1NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING. TOMÁŠ FOLTÝN	LUTONSKÝ TOMÁŠ
MÍSTO STAVBY : k.ú. 772984 UHERSKÝ BROD, parc.č.1740/1, POD VINOHRADY 1420, 688 01 UHERSKÝ BROD	
INVESTOR : MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100, UHERSKÝ BROD, 688 01	
AKCE Modernizace učeben základních škol města Uherský Brod ZŠ UHERSKÝ BROD – POD VINOHRADY 1420 UČEBNA č.21 – POČÍTAČOVO–JAZYKOVÁ UČEBNA D.1.4. SILNOPROUD	DATUM: PROSINEC 2016 STUPEŇ: RD FORMÁT: 6 A4
OBSAH POČÍTAČOVO–JAZYKOVÁ UČEBNA – ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 04

Ing. TOMÁŠ FOLTÝN
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Husova 1660, 763 61 NAPAJEDLA
mob. 736 675 275 , IČ : 61408395
E–mail foltyn@email.cz