





## NOVÝ STAV :

VYBAVENÍ UČEBNY
- DODÁVKA ŽÁKOVSKÝCH A UČITELSKÝCH STOLŮ
- DODÁVKA ŽÁKOVSKÝCH ŽIDLÍ
- DODÁVKA NÁBYTKU
- PROVEDENÍ ELEKTRICKÉHO ROLETOVÉHO ZATEMNĚNÍ

STAVEBNÍ PRÁCE
- PROVEDENÍ DRÁŽEK, SEKÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- PROVEDENÍ MALBY STĚN (67 M2) A STROPŮ (21 M2)
- PROVEDENÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (21 M2) VČETNĚ LEPENÍ A STĚRKOVÁNÍ PODKLADU A VČETNĚ OKOPOVÉ LIŠTY MĚKKÉ (32 MB)

B/ — svítidlo zářivkové 2x36W, elektronický předřadník, IP20
závěsné, leštěná parabolická mřížka

N/1 — svítidlo nouzové 1x8W, nástěnné s vyznačením směru úniku
režim "nouzové", doba nezávislosti 60minut, IP20

Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
5.36.13 – počítačové učebny 300lx,UGR 19,Ra 80

## DETAIL NAPOJENÍ ZATEMNĚNÍ







**R-PRVOUKA**

| | |
|---|---|
| TYP: | NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE |
| KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: | IP 40 |
| KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: | IP 20 |
| ROZMĚRY: | 646,5x281,5x98,5 mm |
| DĚLENÍ: | – |
| BARVA SKŘÍNĚ: | RAL9010-BÍLÁ |
| BARVA POPISY: | 1999-ČERNÁ |
| OBSLUHA: | PRAC. POUČENÝMI |
| PŘÍVOD: | ZHORA |
| VÝVODY: | NAHORU |

Rozváděč počítačová učebna




| VÝVOD Č. | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAŘÍZENÍ | PŘÍVOD | | OSVĚTLENÍ | REZERVA | DATAPROJEKTOR | ZATEMNĚNÍ | ZÁSUVKY 230V | ZÁSUVKY 230V | ZÁSUVKY 230V | ZÁSUVKY 230V | ZÁSUVKY 230V | ZÁSUVKY 230V | | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA |
| Pi [kW] | | | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | |
| KABEL | CYKY-J 5x6 | | CYKY-J 3x1,5 | | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | | | | | | | |
| Č.KABELU | WL | | WL 1 | | WL 3 | WL 4 | WL 10 | WL 11 | WL 12 | WL 13 | WL 14 | WL 15 | | | | | | | |
| MÍSTNOST | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-S**

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
*411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)*
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
*411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)*
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

±0,000 VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU 1NP

| | | |
|---|---|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | PROJEKTANT | Ing. TOMÁŠ FOLTÝN<br>autorizovaný inženýr pro pozemní stavby<br>Husova 1660, 763 61 NAPAJEDLA<br>mob. 736 675 275 , IČ : 61408395<br>E-mail foltyn@email.cz |
| ING. TOMÁŠ FOLTÝN | LUTONSKÝ TOMÁŠ | |
| MÍSTO STAVBY : k.ú. 774081 ÚJEZDEC U LUHAČOVIC, parc.č.400, PODHÁJ 291, 687 34 UHERSKÝ BROD-ÚJEZDEC | | |
| INVESTOR : MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100, UHERSKÝ BROD, 688 01 | | |
| AKCE<br>Modernizace učeben základních škol města Uherský Brod<br>ZŠ UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC 291<br>POČÍTAČOVÁ UČEBNA<br>D.1.4. SILNOPROUD | DATUM | PROSINEC 2016 |
| | STUPEŇ | RD |
| | FORMÁT | 6 A4 |
| POČÍTAČOVÁ UČEBNA – ELEKTROINSTALACE | MĚŘÍTKO 1:50 | ČÍSLO VÝKRESU 04 |