



Obec Oborná

Oborná 80
792 01 BRUNTÁL

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OuOb-134/2020

VYŘIZUJE: Anna Fischerová

TELEFON: 554 716 722

FAX: 554 716 722

E-MAIL: starosta@oborna.eu

www. stránky: oborna.eu

DATUM: 16.3.2020

Upřesnění zadávací dokumentace „Vybudování multifunkčního hřiště a sociálního zázemí v obci Oborná“

Po konzultaci s projektantem zadavatel upravuje zadávací dokumentaci - slepý položkový rozpočet „Novostavba veřejného WC - volnočasový areál Oborná“ a položkový rozpočet Multifunkční hřiště Skalka Oborná:

SO 01 Novostavba WC:

- Pol. č.11 – pokud se jedná o položku s vazbou na pol. č.10 tak je nadbytečná, protože pol. č.10 je vč. materiálu - *opraveno odstraněním položky*
- Schází dodávka a montáž překladů nad dveře - *do oddílu č. 41 doplněny 2x NOP*
- Pol. č.55 a 56 – montáž vázaných konstrukcí krovů musí být správně na běžné metry, nikoliv na m3 - *výměra byla opravena*
- Pol. č. 64,65 háky a čela žlabů jsou součástí pol. č.68 takže tyto položky jsou navíc - *celý oddíl 764 - klempířské práce byl upraven*
- Pol. č.67 – jde pouze o dodávku kotlíku, chybí montáž (76425-9613 – je komplet) - *doplněna položka montáže pro kotlík (viz bod výše)*
- V tomto oddíle zcela chybí závětrné lišty ze tří stran objektu - *položky byly doplněny v rámci oddílu 764*
- Zcela chybí pojistná hydroizolační folie pod krytinou – viz řez - *doplněna do oddílu 712*
- V oddíle 766 chybí montáž dveřních prahů - *práh byl součástí položky (viz výkaz výměr). Dveře opatřeny popisem vč. montáže prahu.*
- V oddíle 771 chybí řezání dlažby pro soklíky a penetrace podkladu - *doplněna položka do oddílu 771*

Opravený slepý položkový rozpočet zasíláme v příloze.

Multifunkční hřiště Skalka Oborná

- *vypouští se položka odvodnění hřiště, nabídku předložit bez této položky*

Ostatní znění zadávací dokumentace zůstává v platnosti.

Tato změna zadávacích podmínek bude zveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Anna Fischerová
starostka obce