



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobálkova“ (PD, AD, IČ)
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2. VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Bc. Martina Prchalová Tel: 599 410 424 e-mail: mprchalova@slezska.cz
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dotaz č. 1:

Na základě dotazu č. 1 jsme obdrželi studii rekonstrukce bývalého učitelského domu, kde je řešena rekonstrukce 1. a 2. NP pro zařízení mateřské školy a školní družiny. V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že se bude jednat o změnu užívání stavby. S ohledem na skutečnost, že změna v užívání stavby dle § 126 odst. 3 stavebního zákona: musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy (do těch patří zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií), by však měl být kladen důraz na energetickou úsporu. Toto ovšem není nikde ve studii a v zadání veřejné zakázky řešeno. Nebude-li PD zpracována dle výše popsaného, nesplní podmínky pro vydání stavebního povolení (bylo telefonicky konzultováno s vedoucím stavebního úřadu).


Bude předmětem plnění řešení energetických úspor (zateplení, alt. Zdroje apod.) tak aby byla dodržena platná legislativa?

Odpověď:

Ano, chceme dodržet platnou legislativu a bude se řešit energetická úspora, proto bude budova zateplena, stávající dřevěná okna budou vyměněna za okna plastová, dále bude zateplena střecha včetně výměny střešní krytiny a bude také řešena instalace rekuperačních jednotek v budově. (viz. Studie - Souhrnná technická zpráva 9.2.).

Ze dne: 31.03.2020

S pozdravem


JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního