

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Traťový úsek Fričova – Zahrádky – Zvyšování rychlosti“, ev. č. ve věstníku Z2020-008869 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 ZZVZ č. 6

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.:	10
Datum doručení:	17.4.2020
Přesné znění žádosti:	<i>V projektu a soupisu prací v SO 662 Tramvajový spodek je navržen prefa betonový obrubník (pol. 22 osazení, pol. 23 dodávka). Připustil by zadavatel záměnu prefa obrubníků za monolit?</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel nepřipouští použití monolitu.

Žádost č.:	11
Datum doručení:	17.4.2020
Přesné znění žádosti:	<i>Stejný dotaz na záměnu navržené stříkané izolace v SO 662, položka 60. v soupisu prací. Připustil by zadavatel záměnu za pásovou izolaci?</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel trvá na použití stříkané izolace a nepřipouští záměnu za pásovou izolaci.

Žádost č.:	12
Datum doručení:	17.4.2020
Přesné znění žádosti:	<i>V PD jsme nenašli údaje dilatačního závěru a popis u položky taky neuvádí typ mostní dilatace. Může zadavatel blíže specifikovat? SO 662 Tramvajový spodek</i>
	44 K 93140R KOMPLETNÍ VÝMĚNA MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ m 21,600

Reakce Zadavatele:	V tuto chvíli nelze přesně určit typ mostního závěru a velikost dilatačního pohybu. Zadavatel předpokládá, že stávající mostní závěr tvoří atypická ocelová konstrukce, která umožňuje pohyb větší než 1 m. Velikost dilatačního pohybu a tvar mostního závěru bude odvozen ze stávajícího mostního závěru po jeho obnažení. Bude použit podobný atypický mostní závěr jako stávající, popřípadě typizovaný, umožňující stejný anebo větší dilatační pohyb než stávající.
-----------------------	---

S ohledem na charakter provedeného doplnění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

V Ostravě dne 21.4.2020

naddat s.r.o.

Mgr. Anna Bojková

zástupce zadavatele