



ŘEZ PLASTOVOU ŠACHTOU S ELMG. VENTILEM 1”



LEGENDA

- 1 UPRAVENÁ ZEMINA
- 2 POKLOP VENTILOVÉ ŠACHTY
- 3 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 1”
- 4 ŘÍDICÍ KABEL S VODOTĚSNÝM KONEKTOREM
- 5 VENTILOVÁ ŠACHTA
- 6 REDUKCE 6/4” X 1”
- 7 PŘECHODOVÝ KUS 50x6/4” VNĚJŠÍ ZÁVIT
- 8 ŠTĚRK – FRAKCE 11–22 mm
- 9 PEVNÝ PODKLAD
- 10 PE POTRUBÍ

ŘEZ OSAZENÍM ROTOROVÉHO POSTŘIKOVAČE 3/4”




LEGENDA

- 1 UPRAVENÁ ZEMINA
- 2 TĚLO POSTŘIKOVAČE
- 3 ANTIVANDALOVÁ SPOJKA 3/4”
- 4 KOLENO SE ZÁVITEM 3/4”
- 5 PRUŽNÁ SAMOSTAHOVACÍ HADICE
- 6 KOLENO SE ZÁVITEM 3/4”
- 7 NAVRTÁVACÍ OBJÍMKA SE ZÁVITEM 3/4”
- 8 POTRUBÍ

POZNÁMKA: POSTŘIKOVAČ INSTALUJTE DO UPRAVENÉHO POVRCHU

ŘEZ OSAZENÍM ROTOROVÉHO POSTŘIKOVAČE 1/2”




LEGENDA

- 1 UPRAVENÁ ZEMINA
- 2 ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČ
- 3 POTRUBÍ HDPE DN40
- 4 NAVRTÁVACÍ OBJÍMKA
- 5 KOLINKO SE ZÁVITEM
- 6 HADICE FUNNYPIPE

POZNÁMKA: POSTŘIKOVAČ INSTALUJTE DO UPRAVENÉHO POVRCHU

PŘÍČNÝ ŘEZ STANDARDNÍM VÝKOPEM



LEGENDA

- 1 STROJNÍ DRÁŽKA – ŠÍŘKA DRÁŽKY 150 mm
- 2 PODSYP POTRUBÍ SYPKÝM MATERIÁLEM FRAKCE 0–8 mm
- 3 OBSYP POTRUBÍ – ZÁSYPOVÁ ZEMINA/VÝKOPEK 0–20 mm
- 4 ZÁSYP VÝKOPKEM – HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
- 5 POTRUBÍ PE 32 – 50
- 6 NAVRÁCENÍ VRSTVY HUMUSU
- 7 SYGNALIZAČNÍ FÓLIE
- 8 OVLÁDACÍ KABEL ZÁVLAH

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor:	Objednatel:	Inženýrská činnost:		
Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 50/ Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:
HIP:	Podpis:	Název a účel díla:		
Ing. Zbyněk Froněk		PD - PJD na ul. Výškovická		
tel.: 296 154 244		1. úsek (ul. Čujkovova - ul. Svornosti)		
Stupeň:	DPS			
Zpracovatelský útvar:	Název části díla:			
 tel.: 724 251 088	Dokumentace objektů 300 Vodohospodářské objekty SO 303 Zavlažovací systém			D D.3 D.3.3
Vedoucí útvaru:	Podpis:			
Ing. Tomáš Vlček				
Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:		
Ing. Tomáš Vlček		Změna:		
Vypracoval:	Podpis:	ZÁVLAHOVÉ DETAILY		
Ing. Tomáš Vlček				
Skart. znak:	Datum:			
V20/2040	05/2019			
Počet formátů:	Měřítko:			
4x A4	1:5			
		IČD:	18	7530
			001	04
			03	03
				004