



Město Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: MUHO 4039/2020 OP

Č. J. MUHOCJ 22357/2020 OP

VYŘIZUJE: Mgr. Bc. Eliška Šebestová

TEL: +420 518 316 454

FAX.:

E-MAIL.: sebestova.eliska@muhodonin.cz

DATUM: 7. 4. 2020

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 4, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE PRO ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - HALA STOLNÍHO TENISU**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 31 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Eva Tomčalová, DiS. / telefon: +420 518 316 467 / e-mail: tomcalova.eva@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

Mgr. Bc. Eliška Šebestová / telefon: +420 518 316 454 / email: sebestova.eliska@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na dodávku a služby

Vážení dodavatelé,

tímto Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotaz dodavatele ze dne 1. 4. 2020:

„Dobrý den,

Chtěl bych, prosím, vznést dotaz ohledně navrženého lištového systému spol. Disano.

Píšete, že lištový systém je požadavek zadavatele i provozovatele. Můžeme lištový systém nahradit liniovými svítidly se stejnými parametry jako jsou v projektu?

Nejednalo by se o svítidla včetně nových lišt, které do jisté míry značně prodraží celý projekt, ale ucelená liniová svítidla, která nahradí stávající svítidla v řadách jak je nyní nově navrženo.

Pro přichycení svítidel se využijí stávající žlaby a trasy.

Z hlediska řádného hospodáře by tato varianta měla být přípustná. Preferovat lištovou produktovou řadu, ještě italského výrobce, který momentálně v této situaci vůbec nekomunikuje je značně obtížné a limitující.

Prioritou by mělo být dosáhnout technických parametrů svítidla a navrženou osvětlenost. To jestli to bude na lištovém systému, liniovém nebo to budou klasická svítidla by nemělo být eliminující.

Děkuji za odpověď“

Dodatečná informace k dotazům dodavatele ze dne 1. 4. 2020:

Požadavek zadavatele zakázky pro vyprojektování nové osvětlovací soustavy, směřoval nejen k zajištění dostatečné osvětlenosti dle TTCL Men - D I R E C T I V E S 2019/2020, ale také na požadavek osazení nově vyprojektované osvětlovací soustavy do instalačních pozic stávající osvětlovací soustavy. Stávající osvětlovací soustava, je řešena formou přípojnicového systému, který byl osvědčen provozovatelem při provozu, údržbě a variabilnosti celého systému (jednoduchá výměna svítidel), s osazením na vaznicích střešní konstrukce, vč. dodržení charakteru konceptu „světelného pásu“, s ohledem na autorská práva architektonického ateliéru této stavby.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací. V ostatním zůstávají zadávací podmínky beze změn.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 4 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové aplikaci PROEBIZ, a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu).

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně dne 7. 4. 2020

Mgr. Bc. Eliška Šebestová