



Město Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 23.3.2020

SPIS. ZNAČKA: MUHO 3695/2020 OP

Č. J. MUHOCJ 20140/2020 OP

VYŘIZUJE: Mgr. Bc. Eliška Šebestová

TEL: +420 518 316 454

FAX.:

E-MAIL.: sebestova.eliska@muhodonin.cz

DATUM: 25.3.2020

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **HODONÍN, ZIMNÍ STADION – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 31 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Eva Tomčalová / telefon: +420 518 316 467 / email: tomcalova.eva@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

Mgr. Bc. Eliška Šebestová / telefon: +420 518 316 454 / email: sebestova.eliska@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na dodávku

Vážení dodavatelé,

tímto Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotaz dodavatele ze dne 23.3.2020:

„Vážení, je zde požadavek výstup EPS vyvedení pomocí ZDP na pult městské policie Hodonín. Která společnost tuto službu má s Městskou policií zasmulvněnou? Jaké jsou požadavky hasičů v Hodoníně na požární trezor? V rozpočtu není uvedeno lešení ani plošiny, Bez této techniky není možné instalovat např. detektory nad hrací plochou zimního stadionu. Délka kabelů je více než délka tras, budou se využívat některé stávající trasy?“

Dotaz dodavatele ze dne 23.3.2020:

„Výkaz výměr je zcela v rozporu s Vyhláškou č. 499/220Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.“

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 1 k dotazům ze dne 23. 3.2020:

Je zde požadavek výstup EPS vyvedení pomocí ZDP na pult městské policie Hodonín. Která společnost tuto službu má s Městskou policií zasmulvněnou?

Policie má HW "1box společnosti NAM". Jako HW pro přenos na tento PCO bude doplněn standardní komunikátor NAM Reggae EPS, včetně boxu, včetně zdroje.

Jaké jsou požadavky hasičů v Hodoníně na požární trezor?

Na hasiče to (minimálně prozatím) připojeno nebude, jen na policii. Přesto doporučujeme použít trezor s klíčem, který odpovídá standardu HZS JMK.

V rozpočtu není uvedeno lešení ani plošiny, Bez této techniky není možné instalovat např. detektory nad hrací plochou zimního stadionu.

Do výkazu výměr bylo doplněno použití vysokozdvizné plošiny (viz příloha).

Délka kabelů je více než délka tras, budou se využívat některé stávající trasy?

V případě, že budou některé stávající trasy vhodné, je možné je použít. Aktuální projekt s tím však nepočítá. Kabelů je délkově samozřejmě mnohem více než nosného materiálu, například jeden žlab pro ohniodolné kabely nese v průměru několik kabelů, instalační trubka (třeba k tlačítku) zase v některých úsecích vede dva kabely JYSTY ("tam" a "zpět"). Míra případného využití stávajících tras bude rozhodnuta při realizaci.

Výkaz výměr je zcela v rozporu s Vyhláškou č. 499/220Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Za profesi EPS je výkaz výměr správně, je v obvyklé podrobnosti, a ani není v žádném ohledu v rozporu s Vyhláškou č. 499/220Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Pro nabídkový rozpočet (dodavatelem oceněný soupis prací a dodávek), zadavatel poskytuje **nový položkový Soupis prací, dodávek a služeb**.

Z důvodu změn v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek, a to:

Dosavadní znění dle Zadávací dokumentace:

Lhůta pro podání nabídek končí: **27. 03. 2020 v 10:00:00 hod.**

Nové znění zadávací dokumentace dle dodatečné informace č. 1:

Lhůta pro podání nabídek končí: **31. 3. 2020 v 10:00:00 hod.**

Vzhledem k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky z 1 857 776,00 Kč včetně DPH (1 535 352,- Kč bez DPH) na 2 008 986,- Kč včetně DPH (1 660 319,- Kč bez DPH), tímto zadavatel upravuje i čl. 7 odst. 7.1. Zadávací dokumentace, a to:

Dosavadní znění dle Zadávací dokumentace:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **1 857 776,00 Kč včetně DPH**. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je rovněž cenou maximální a nejvyšší možnou za realizaci předmětu zakázky a nesmí být překročena. Dodavatel, který předloží nabídku s takovou nabídkovou cenou, která přesahuje celkovou předpokládanou hodnotu zakázky v Kč včetně DPH, bude zadavatelem vyloučen z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na stanovení nabídkové ceny.

Nové znění zadávací dokumentace dle dodatečné informace č. 1:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **2 008 986,- Kč včetně DPH**. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je rovněž cenou maximální a nejvyšší možnou za realizaci předmětu zakázky a nesmí být překročena. Dodavatel, který předloží nabídku s takovou nabídkovou cenou, která přesahuje celkovou předpokládanou hodnotu zakázky v Kč včetně DPH, bude zadavatelem vyloučen z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na stanovení nabídkové ceny.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací. V ostatním zůstávají zadávací podmínky beze změn.

Přílohy:

Příloha č. 1 Dodatečné informace č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 1 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové aplikaci PROEBIZ, a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu).

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně dne 25.3.2020

Mgr. Bc. Eliška Šebestová