

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Traťový úsek Důl Zárubek – Hranečník – Zvyšování rychlosti“, ev. č. ve věstníku Z2020-010345 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 ZZVZ č. 4

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:

Žádost č.:	5
Datum doručení:	17.4.2020
Přesné znění žádosti:	<i>"Dobrý den, v Technické zprávě je na straně 5 uvedeno, že kolejnice na dřevěných pražcích budou opatřeny oboustrannými bokovnicemi lepenými ke kolejím. Ve VV pro tyto práce a materiál chybí položka. Žádáme zadavatele o doplnění. děkujeme."</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel v reakci na výše uvedený dotaz upřesňuje, že v tomto úseku tramvajové trati se bokovnice nebudou osazovat, z toho důvodu není tato položka uvedena ve výkazu výměr. Současně s tímto vysvětlením je uveřejněna opravená technická zpráva, kde byla tato položka pro vyloučení pochybností odstraněna.

S ohledem na charakter provedené změny Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Výše uvedené vysvětlení a změna zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

V Ostravě dne 20.4.2020

naddat s.r.o.
 Mgr. Anna Bojková
 zástupce zadavatele