

Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM :

- 1 PE+N ~ 50Hz 230V/TN-C-S
- automatickým odpojením od zdroje
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.4
- doplňková - proudovým chráničem
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.1
- doplňujícím ochranným pospojováním
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2

KLASIFIKACE FUNKČNOSTI KABELOVÉ TRASY: P15-R

projektant : Hrbáčický Marek	datum : říjen 2019	Hrbáčický Marek projektování elektrických zařízení Kadarská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stručný PD : DPS	zakázka : 50-2019	
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		
stavba : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa		formát : 10xA4 měřítko : -
obsah : 1. Silnoproudá elektroinstalace Schema elektrorozvodu NO		výřez č. : 2.c

