

Naše značka
VZ 18/20

Vyřizuje/linka
Mgr. Matušková/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 21. 5. 2020

Výběrové řízení „**Snížení energetické náročnosti objektů DPMB, a.s. areál Slatina**“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „**Snížení energetické náročnosti objektů DPMB, a.s. areál Slatina**“ vznesli následující dotaz, na který zadavatel níže uvádí odpověď.

Vznesený dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr SO 01 venkovní rozvody Rozpočet trubní - venkovní čát jsou v pol. č. 23+24+72+73 (uložení potrubí) chybně uvedena množství kg. Tato množství odpovídají výpisu na výkrese č. 305, ale dle kladacího plánu na výkrese č. 301 jsou potrubí v kanálech nad sebou, počty kusů by měly být dvojnásobné.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že se jedná o chybu v projektové dokumentaci. Počet kusů ocelových podpěr uvedených na výkrese č. 305 vlevo nahoře odpovídá počtu ocelových konstrukcí K1-K3. Každá konstrukce K1-K3 je určena pro pár trubek. Počet podpěr tedy musí být dvojnásobný.

V souvislosti s uvedeným poskytuje zadavatel přílohou tohoto vysvětlení opravený výkres č. 305, kde byla chyba v počtu ocelových podpěr a také upravený Soupis montážních prací a materiálu, kde byly položky materiálu uváděné v kg nahrazeny počtem kusů.

Po opětovném přepočítání bylo upraveno i množství kg v položce montáže. Ty zahrnují montáž podpěr a žlabů. Změny jsou označeny červeně.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Ing. Josef Veselý
člen představenstva
i.s.
Mgr. Kateřina Matušková
právní a zakázkový odbor

Přílohy dle textu