

Naše značka
VZ 18/20

 Vyřizuje/linka
Mgr. Matušková/543171635

 Místo odeslání/datum
Brno 26. 5. 2020

Výběrové řízení „Snížení energetické náročnosti objektů DPMB, a.s. areál Slatina“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Dobrý den,

v označené věci dva ze zájemců v rámci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektů DPMB, a.s. areál Slatina“ vznesli následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpověď.

Vznesený dotaz č. 1:

příloze D1_102_Skladby konstrukcí je původní skladba ST2 zakončena souvrstvím 4 x asfaltových pásů a na tuto vrstvu lepena nová skladba střešní konstrukce. Zde, po ověření u výrobců a techniků, může nastat problém s udělením certifikace Broof(t3). Žádám o ověření návrhu skladby střešní konstrukce ST2 na certifikaci Broof(t3).

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel z důvodu změny v procesu udělování certifikátů na skladby střech (certifikace provádí PAVUS), navrhuje do skladby ST2 doplnění jednoho asfaltového pásu s třídou reakce na oheň min. E, tato třída reakce na oheň platí také pro skladby ST1, ST3 a ST4.

Z tohoto důvodu zadavatel zasílá přílohou tohoto vysvětlení opravené přílohy (příloha skladba podlah a příloha opravený výkaz výměr -změny u položek č. 142,143,144).

Vznesený dotaz č. 2:

Ve výkazech výměr jsou následující nejasnosti:

Autorský dozor zajišťuje objednatel. Má být tedy tato položka uvedena s nulou?:

43	1.27	Autorský dozor	hod	350,00000
----	------	----------------	-----	-----------

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že položku autorský dozor nutno nacenit ze strany účastníka

S ohledem na výše uvedené dotazy, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 6. 2020 do 10:00:00 hod. Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, aby již dodržovali lhůtu pro zaslání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (tj. 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Ing. Josef Veselý
člen představenstva
i.s.

Mgr. Kateřina Matušková
právní a zakázkový odbor

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 151, 656 46 Brno, telefon: 543 171 111, www.dpmb.cz, dpmb@dpmb.cz
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2463
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - město
číslo účtu: 8905621/0100, IBAN: CZ82 0100 0000 0000 0890 5621
IČ: 2550 8881, DIČ: CZ 2550 8881