



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

"Domov pro seniory Antošovice"

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 52 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů

1. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE AVÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO zadavatele	00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba	Bc. Martina Prchalová Tel: 599 410 424 e-mail: mprchalova@slezska.cz
Adresa profilu zadavatele	http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dotaz č. 1:

V případě posunutí termínu odevzdání nabídek (dnes 29.5.2020) z důvodu dotazů k ZD bude posunuta i délka zadávací lhůty? Vyřízení bankovní záruky trvá nějaký čas a je nemožné ji vyřídít během posledních cca 3 dnů.

Odpověď:

V případě posunutí termínu odevzdání nabídek nebude posunuta délka zadávací lhůty – bude i nadále platit lhůta 4 měsíců od konce původní lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 2:

Může vystavit bankovní záruku zahraniční (v tomto případě slovenská) banka?

Odpověď:

Ano, může.

Dotaz č. 3:

V případě kladné odpovědi na dotaz 2/ - doklad o BZ může být ve slovenském jazyce?

Odpověď:

Ano, může.

Dotaz č. 4:

Komu má být BZ vystavena – přesný název a IČO. Platí údaje o odst. 1.1. zadávací dokumentace?

Odpověď:

Ano, platí údaje o zadavateli v 1.1. ZD: Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava, IČO: 0084551.

Dotaz č. 5

Ve výkazu N20-081_exp1 - DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE [zadání] - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení je u pol. 478 uvedeno: Záchytný systém - viz. samostatný soupis prací.

Odpověď:

U níže uvedené položky zadavatel odkazuje na samostatný soupis prací a kompletní specifikaci ve výpise ostatních prvků, přičemž těmito doklady zadavatel nedisponuje a jedná se o chybu v textu u této položky ve výkazu výměr.

Tuto položku naceňte dle projektové dokumentace půdorysu střechy.

Dotaz č. 6

V zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci pro části Elektro schází technická zpráva silnoproudu, kde by měly být bližší informace o UPS a další důležité informace. Dále chybí specifikace svítidel nebo kniha svítidel. Na legendě svítidel schází nouzová svítidla.

Výkaz výměr: Dílčí specifikace silnoproud

Č. položky

43	ks	Svítidlo A vč. příslušenství a montážního boxu	149
44	ks	Svítidlo ANO vč. příslušenství, montážního boxu a nouzového modulu	1
45	ks	Svítidlo B vč. příslušenství	84
46	ks	Svítidlo BNO vč. příslušenství a nouzového modulu	14
47	ks	Svítidlo C vč. příslušenství	18
48	ks	Svítidlo CNO vč. příslušenství a nouzového modulu	6
49	ks	Svítidlo D vč. příslušenství a zdroje 60W	5



50	ks	Svítilno E vč. příslušenství	25
51	kpl	Svítilno F vč. příslušenství 3x10W, trafo, propojovací kabeláž	1
52	ks	Litínová šachta LŠ perforovaná pro trafo svítidla F	1
53	ks	Svítilno NO AP antipanic s piktogramem vč. příslušenství	12
54	ks	Svítilno NO ESC escape s piktogramem vč. příslušenství	12
55	ks	Svítilno NO pro osvětlení hasicích přístrojů	11

Žádáme zadavatele o zaslání kompletní specifikace svítidel nebo knihy svítidel a Technickou zprávu pro silnoproud.

Odpověď:

Přílohou zasíláme technickou zprávu silnoproudá elektrotechnika. Ve zprávě je uveden odst. 3.1.9 Legenda svítidel.

Co se týká nouzových svítidel, tak se jedná o položky 53, 54 a 55, svítidlo NO AP - nouzové osvětlení antipanic a svítidlo NO ESC - nouzové svítidlo escape.

Dotaz č. 7

Ve vedlejších nákladech chybí položka na výluhovou zkoušku zeminy. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Ve vedlejších nákladech je položka poř. č. 11 Zkoušky bez rozlišení (zde patří provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací).

Dotaz č. 8


Dobrý den, bylo by prosím možné dát k dispozici dodavatelům i smlouvu o dílo ve formátu Word.

Odpověď:

Smlouvu o dílo v editovatelné podobě neposkytujeme.

Ze dne: 06.05.2020

S pozdravem


JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního

