

Číslo parcely

KG DN 110 PVC

PT - Původní terén

Souběh a křížení potrubí s ostatními vedeními technického vybavení bude řešeno dle ČSN 73 6005. Všechna podzemní i nadzemní vedení musí být před započítáním zemních prací řádně vytyčena a označena jejich správci. Při křížení vodovodního a kanalizačního potrubí musí být vodovodní potrubí umístěno nad potrubím kanalizačním! Při realizaci musí být dodržena minimální bezpečná vzdálenost potrubí od základových konstrukcí při jejich vzájemném souběhu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození potrubí vlivem roznašečného úhlu zatížení od základů. Přesné výškové kóty PT dle zaměření na stavbě. Ostatní požadavky viz technická zpráva.

www.tzb-energie.cz