

# Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA

TP.19.620030

Č. zař.	Název zařízení	Vnitřní KJ			Venkovní KJ		
		Chladicí výkon	Elektrický příkon	Nap.	Chladicí výkon	Elektrický příkon	Nap.
		kW	kW	V	kW	kW	V
CH1	Chlazení kanceláří - Venkovní				14,00	5,50	230
	Chlazení kanceláří - Kancelář 31b	2,50	0,10	230			
	Chlazení kanceláří - Kancelář 21	3,50	0,10	230			
	Chlazení kanceláří - Kancelář 23	2,50	0,10	230			
	Chlazení kanceláří - Kancelář 26	2,50	0,10	230			
	Chlazení kanceláří - Kancelář 27	2,50	0,10	230			
	Chlazení kanceláří - Kancelář 200	2,50	0,10	230			
CH2	Chlazení kanceláře - Zasedačka 2.NP	3,50	0,20	230	3,50	1,00	230
		<b>19,5</b>	<b>0,80</b>		<b>17,5</b>	<b>6,50</b>	